

Zkušební laborato e L 1243 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M 474/20

Nahrazuje protokol o zkouškách . 469/20

List . 1/3

Objednatel: Removal s.r.o.
Odp. osoba: Balvín Petr
Název akce: Celoro ní objednávka 2020
íslo akce: 806196023000
Lokalita: Prior Mod any
Stanovil: Hor i ka, Ing. (pracovník laborato e)

Removal s.r.o.
Klecany 684
Klecany
250 67
CZ

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laborato e reprodukován jinak než celý.

Laborato e odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, v jakém byl zm en.

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum m ení
51408/20	1 5. NP - strojovna VZT - t sn ní p írub regula ní ady	stavební materiál	21.8.2020
51409/20	2 5. NP - strojovna VZT - t sn ní p írub regula ní ady	stavební materiál	21.8.2020
51410/20	3 4. NP - dv. . 335 - vnit ní deska obvodového plášť	stavební materiál	21.8.2020
51411/20	4 4. NP - chodba - podhledová deska	stavební materiál	21.8.2020
51412/20	5 4. NP - dv. . 302 - nást ik - nosná betonová žebra	stavební materiál	21.8.2020
51413/20	6 4. NP - dv. . 302 - nást ik - nosný sloup	stavební materiál	21.8.2020
51414/20	7 panel vn jšího obvodového plášť - deska u zdi budovy	stavební materiál	21.8.2020
51415/20	8 panel vn jšího obvodového plášť - deska dále od zdi budovy	stavební materiál	21.8.2020
51416/20	9 panel vn jšího obvodového plášť - prost ední deska	stavební materiál	21.8.2020

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M474/20

List . 2/3

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum m ení
51417/20	10 suterén S.03-S.09 - vým níková stanice tepla - t sn ní p íruby	stavební materiál	21.8.2020
51419/20	12 4. NP - dv. . 302 - krycí deska servisních otvor	stavební materiál	21.8.2020
51420/20	13 Jižní strana fasády obvodového plášt - deska pod sklem	stavební materiál	21.8.2020

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Výskyt azbestu
51408/20	1 5. NP - strojovna VZT - t sn ní p írub regula ní ady	ANO
51409/20	2 5. NP - strojovna VZT - t sn ní p írub regula ní ady	ANO
51410/20	3 4. NP - dv. . 335 - vnit ní deska obvodového plášt	ANO
51411/20	4 4. NP - chodba - podhledová deska	ANO
51412/20	5 4. NP - dv. . 302 - nást ik - nosná betonová žebra	ANO
51413/20	6 4. NP - dv. . 302 - nást ik - nosný sloup	ANO
51414/20	7 panel vn jšího obvodového plášt - deska u zdi budovy	ANO
51415/20	8 panel vn jšího obvodového plášt - deska dále od zdi budovy	ANO
51416/20	9 panel vn jšího obvodového plášt - prost ední deska	NE
51417/20	10 suterén S.03-S.09 - vým níková stanice tepla - t sn ní p íruby	ANO
51419/20	12 4. NP - dv. . 302 - krycí deska servisních otvor	ANO
51420/20	13 Jižní strana fasády obvodového plášt - deska pod sklem	ANO

