

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                           | Městská část Praha 12                                                                                                            |
| Zastoupený:                                      | Mgr. Jan Adamec, starosta                                                                                                        |
| Sídlo:                                           | Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany                                                                                         |
| IČO/ DIČ:                                        | 00231151/ CZ 00231151                                                                                                            |
| Profil:                                          | <a href="https://zakazky.praha12.cz">https://zakazky.praha12.cz</a>                                                              |
| Zástupce zadavatele ve věcech technických:       | Ing. Radek Pašek<br><a href="mailto:pasek.radek@praha12.cz">pasek.radek@praha12.cz</a>                                           |
| Zástupce ve věcech zadávacího řízení:            | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát, Václava Řezáče 315, 434 01 Most, e-mail: <a href="mailto:advokat@hebký.cz">advokat@hebký.cz</a> |
| Název veřejné zakázky (dále také jen Zakázka):   | „Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“                                                           |
| Režim zakázky/ Druh zakázky / zadávacího řízení: | podlimitní / stavební práce / zjednodušené podlimitní                                                                            |
| Zahájení řízení:                                 | dne 7.4. 2021 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele                                                                            |

V Mostě, dne 19.4 2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.04.2021 v 15:00:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „Dobrý den,. Potřebovali bychom ve výkresech označit, kde na kterém pavilonu jsou meziokenní vložky s azbestem. Podle fotek to nevychází na těch 45 kusů.“*

**Odpověď:** Zadavatel upřesňuje, že na pavilonu 1 se jedná o 32 ks meziokenních vložek s azbestem, na pavilonu 2 je jich 13ks, na pavilonu 3 se bourají 4 ks meziokenních vložek, které jsou bez azbestu. Vše je patrné z položkového rozpočtu.

**S ohledem na povahu shora uvedené odpovědi zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát  
v z. Městské části Praha 12