

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

LOXIA a.s.
Datum zápisu / číslo: 1.9.2020
Název dokumentu: A/348/20
Podpis: Jlu - příl.; BM

LOXIA a.s.

Perucká 26
120 00 Praha 2Vaše žádost ze dne, značka:
04.08.2020
DL/0082/2020Naše značka:
108200082
(108082)Vyřizuje:
Ing. Jiří Frolíkdne:
16.08.2020**Věc: Mateřská škola Mydlinky, Praha 12 - Modřany**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 12 k.ú. Modřany

Stavebník: Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Projektant: LOXIA a.s., Perucká 26, 120 00 Praha 2

Č. zakázky: Datum: 30.6.2020

Předmětem předložené dokumentace je " Mateřská škola Mydlinky, Praha 12 - Modřany "

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. hygienická kabinka resp. uspořádání zařizovacích předmětů, neumožňuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT 108**Ing. Jiří Frolík, Odborný konzultant**Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 602234105, stavbyfrolik@gmail.com