




Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100



LOXIA a.s.  
Perucká 26  
1 2 0 0 0 Praha 2 - Vinohrady

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
48078/2020-263

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Soňa Hašková/226  
sona.haskova@pvl.cz

DATUM  
20.7.2020

**P r a h a 4 (M.č.12) – Modřany, č.h.p. 1-12-01-0020-0-00 „Mateřská škola Mydlinky“, dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení - stanovisko správce povodí DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe**

Dopisem ze dne 13.7.2020 jste nás požádali o stanovisko k dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení výše uvedené akce.

Investor : Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4

Projektant : LOXIA, a.s., Ing. David Luňák, Perucká 26, Praha 2

Předložená dokumentace řeší stavbu mateřské školy Mydlinky na pozemcích č. parc. 3333, 3334, 3335, 3898, 3958/1, 3900, 3331, mezi ulicemi K Beránku, Dolnocholupická a Lešetínská, v Praze 4 – Modřanech.

Objekt bude zásobován pitnou vodou z nové vodovodní přípojky d63 napojené na veřejný vodovod DN100, odkanalizování je navrženo přípojkou splaškové kanalizace DN 200 do veřejné splaškové kanalizace DN 400. Srážkové vody ze střechy objektu budou svedeny do akumulací nádrže o objemu 6,5 m<sup>3</sup>, budou využity k zálivce pozemku. Přebytkové vody budou svedeny do vsakovacího objektu o objemu 27,6 m<sup>3</sup> s bezpečnostním přepadem do kanalizace. Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hydrogeologické poměry jsou příznivé, koeficient vsaku byl stanoven  $K_v = 3,97 \cdot 10^{-5}$  m/s.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků. Stavba není situována v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodních zdrojů ani na pozemcích, ke kterým Povodí Vltavy, státní podnik vykonává právo hospodaření.

**Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený).**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594



## stanovisko :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu bylo vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID: DVL207046 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (typ A), které ve výhledu předpokládá kromě rekonstrukce ÚČOV také nové retenční nádrže v povodí všech kmenových stok, prodloužení stok G, H, P a sběrače CXL, a výstavbu nových kanalizačních sběračů (Šárecké údolí, Folimanka, v údolí Rokytka), dále rekonstrukci stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace dle Generelu. Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek :

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Přípomínky uplatněné správcem a provozovatelem oddílné kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových a dešťových vod do oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s.

4) Likvidace srážkových vod bude provedena v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pokud bude akumulární nádrž projednávána jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami – k zadržování srážkových vod v akumulární nádrži o objemu 6,5 m<sup>3</sup>, k využívání srážkových vod na zálivku a k jejich následnému odvedení do vsakovacího objektu o objemu 27,6 m<sup>3</sup>, k jejich vsakování, s bezpečnostním přepadem do kanalizace.

Likvidací srážkových vod vsakováním nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Hydrogeologickým posudkem doložte (stavebnímu úřadu) dostatečnou kapacitu vsakovacího zařízení. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít k negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů).



5) Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a ke znečištění povrchových a podzemních vod.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou PD.

Ing. Soňa Hašková  
útvár povrchových a podzemních vod PS6

Na vědomí : spis



**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Dolní Vltava 22  
Grafická 36, 150 21 Praha 5

