

**oddělení technické a rozvoje
dopravy**

ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka :
23/2023

Vyřizuje :

Ing. Jiří Sobol

Praha :


02.03.2023

Věc :

Vyjádření k dotazům k veřejné zakázce na akci „Pod Březinou – NN450 v Praze“

- 1) Svodnice je navržena s přesahem pouze 0,2m, protože je vozovka upnuta do obručnicků a svodnice je položena v tupém úhlu skoro kolmo k vozovce.
- 2) Jedná se o vsakovací dlažbu obdélníkového tvaru tl. 80mm s pokládkou širokých spár. Položka je včetně lože a zásypu spár.
- 3) Viz. Bod 2. Podle dodaného typu dlažby (šířka spáry 2-3cm) zhotovitel v položce nacení výplň spár
- 4) Lze použít ŠD frakce 0/63 nebo 0/32
- 5) Lze použít ŠDA
- 6) Sanace se předpokládá po vrstvách pro dosažení adekvátní míry zhutnění, proto je ve VV použita položka do 300mm
- 7) Položku č. 9 nacenit včetně separační geotextilie
- 8) Pokud zhotovitel potřebuje manipulační plochy, nacení je v položce 7. VRN – zařízení staveniště
- 9) Viz. Bod 8 (zřízení, provoz, demontáž)

Ing. Jiří Sobol



Ing. Jiří Sobol, Hradešín 29, 282 01 Český Brod
IČ 8739652,

