

## **Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky**

### **„Stavební práce v ul. Ke Kálku v Praze 12“**

- 1) Ve vzorovém příčném řezu C.3 je uvedena podélná drenáž DN 200 mm včetně zásypu štěrkem fr. 8/16 a pískového lože. V Soupisu prací chybí položky na provedení drenáže.

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu SP a PD.

Odvodnění plně podélnou drenáží v místě zálivů nebude provedeno, pláň bude vyspádována do volného terénu mimo konstrukci komunikace.

Upraven VPR