

Technická zpráva

Projekt zdravotních instalací byl zpracován dle situace v měřítku 1:100, za dodržení všech patných předpisů a norem ČSN.

Vodovod:

V suterénu stávajícího objektu (u prádelny) navrhujeme vysadit novou odbočku pro novou pitnou fontánku a pro vodní trysku (plastická velryba). Na vysazené odbočce uvnitř objektu bude osazen uzávěr vody 1“. Na přívod vody pro fontánku a vodní prvek navrhujeme šachtu na vypouštění potrubí v zimním období. Šachta je navržena z potrubí ULTRA-RIB DN 600 (1 m) na výšku, bez dna s litinovým poklopem (pochozím). V této šachtě na dně bude na potrubí osazen kulový uzávěr s vypouštěním.

Potrubí rozvodů je navrženo z plastového potrubí rPE 25 - 32.

Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části a z výkazu výměr.

OBSAH

Číslo	název stati , výkresu

	Technická zpráva + výkaz výměr
1	Situace stavby - ZTI