



LEGENDA

- ① - Požární uzávěr typu EW 15DP3-C
- ② - Požární uzávěr typu EW 15DP1 (jídelní výtah)
- ⑤ - Pevně zasklená konstrukce okna EW 15, konstrukce rámu z hmot třídy reakce na oheň A1 až D, ne však z plastických hmot.
- 34A - Práškový hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 34A
- ⊗ - Nouzové osvětlení
- 11 → - Označení směrů úniku
- 10 → - Počty osob na ÚC
- PSU EI 15 - Požární stěnový uzávěr PSU EI 15
- EL 30 - Požární klapka EI 30 (skutečná EI 90)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	VSTUPNÍ HALA	24,32
2.02	ŠATNA	12,25
2.03	UMÝVÁRNA + WC	16,70
2.04	TŘÍDA 2	112,34
2.05	SKLAD	3,32
2.06	CHODBA	8,54
2.07	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,44
2.08	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,44
2.09	ÚKLID	2,56
2.10	WC	4,09
2.11	SPRCHA	2,31
2.12	DENNÍ MÍSTNOST	10,30
2.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,39
2.14	PRÁDELNA, MANDL	9,63
2.15	KUCHYŇKA	18,40
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		238,03

02	Zpracování výzvy č. P12 30029/2021 OVY ze dne 02.08.2021	09/2021
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date
±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY k.ú. Modřany, parc. č. 94/6, 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Plisková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY InJiří Fait	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY VMSI PROJEKT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Jiří Fait	VMS projekt s.r.o. Věže 100 00 Praha 10 - Vítkov Číslo jednání: 14300 140 00 Praha 4 - Město	
HIP / HIP Ing. Václav Steinhaizl	GENERALNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER VMSI PROJEKT	
AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková	VMS projekt s.r.o. Věže 100 00 Praha 10 - Vítkov Číslo jednání: 14300 140 00 Praha 4 - Město	
STUPEN / PHASE Dokumentace pro vydání společného povolení	DATUM / DATE 01/2018	MĚRITKO / SCALE 1 : 100
ČÁST / PART POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE PŮDORYS 2.NP		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. D 1.3.2	KOPIE / COPY