



LEGENDA

- ① - Požární uzávěr typu EW 15DP3-C
- ①A - Požární uzávěr typu EW 30DP3-C
- ② - Požární uzávěr typu EW 15DP1 (jídelní výtah)
- ③ - Pevně zasklená konstrukce okna EI 30, konstrukce rámu z hmot třídy reakce na oheň A1 až D, ne však z plastických hmot.
- ④ - Pevně zasklená konstrukce okna EW 30, konstrukce rámu z hmot třídy reakce na oheň A1 až D, ne však z plastických hmot.
- 34A - Práškový hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností 34A
- ⊗ - Nouzové osvětlení
- ➡ - Označení směrů úniku
- 10 - Počty osob na ÚC
- ⚡ - Požární klapka EI 30 (skutečná EI 90)
- T - Tlačítko "TOTAL STOP"

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	VSTUPNÍ HALA	25,10
1.02	ŠATNA	12,25
1.03	UMÝVÁRNA + WC	16,70
1.04	TŘÍDA 1	112,34
1.05	SKLAD	3,32
1.06	KANCELÁŘ	10,12
1.07	WC	5,40
1.08	ÚKLID	1,48
1.09	SKLAD VENKOVNÍCH HRAČEK	7,70
1.10	WC PRO ZAHRADU	5,64
1.11	ZÁDVEŘÍ	6,88
1.12	ŠATNA	4,88
1.13	WC	1,85
1.14	SPRCHA	1,62
1.15	ÚKLID	1,90
1.16	PŘÍPRAVNA	27,95
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		245,13

02	Zpracování výzvy č.j. P12-30029/2021 OVY ze dne 02.08.2021	09/2021
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY k.ú. Modřany, parc. č. 94/6, 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY InJiří Fait	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY NMSI PROJEKT VMS projekt s.r.o. Hrochova 14 100 00 Praha 10 - Vítkov Číslo účtu: 143 00 Praha 4 - MČ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Jiří Fait	GENERALNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER NMSI PROJEKT VMS projekt s.r.o. Hrochova 14 100 00 Praha 10 - Vítkov Číslo účtu: 143 00 Praha 4 - MČ	
HIP / HIP Ing. Václav Steinhart	AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková	
STUPĚN / PHASE Dokumentace pro vydání společného povolení	DATUM / DATE 01/2018	MĚŘÍTKO / SCALE 1 : 100
ČÁST / PART POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE PÚDORYS 1.NP		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. D 1.3.1	KOPIE / COPY