



zpevněná plocha parkovací stání

D1-D-3 TDZ V

bet. dlažba	DL I	80 mm		ČSN 73 6131
lože z drtě 4/8	L	40 mm		ČSN 73 6126
šterkodrt 0/32	ŠA	150 mm	60 MPa	ČSN 73 6126
šterkodrt 0/63	ŠA	200 mm	45 MPa	ČSN 73 6126
celkem		470 mm		

chodníkový přejezd, zesílená konstrukce TDZ 0

D2-N-3

asfaltový beton	ACO 8	50 mm	60 MPa	ČSN 73 6131
asf. recyklát	Rmat	60 mm	45 MPa	TP 209
šterkodrt	ŠD _B	250 mm		ČSN 73 6126
celkem		360 mm		

doplnění konstrukce stáv. živičné vozovky

TP pro zásahy do povrchu komunikací TDZ III, IV

asfaltový beton	ACO11+	40 mm	120 MPa	ČSN EN 13 108-1
kam. zpev.cementem	SCC _{20/25}	200 mm	60 MPa	ČSN 73 6124-1, EN14227-1
šterkodrt 0-32mm	ŠD _A min.	300 mm	60 MPa	ČSN 73 6126-1, EN13285
celkem		540 mm		

PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S " ZÁSADY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHY DO POVRCHU KOMUNIKACÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ"

Pozn.: zemní pláň hutnit dle ČSN 72 1006, minimální hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef2=45 MPa

Před pokládkou všech dalších vrstev kontrolovat modul přetvárnosti

Úprava zemní pláň musí být provedena dle doporučení geotechnického posudku

Betonové výrobky (obruby a dlažba) v jednovrstvě technologii výroby s minimální životností 20 let.

Konstrukční vrstvy vozovek musí odpovídat platným ČSN

U vozovek s krytem z bet. dlažby bude provedeno opatření pro odvodnění vrstvy nad méně propustným podkladem na vrstvě SC C. Ve smyslu TP 170.

02	Zpracování výzvy č.j. P12 30029/2021 OVY ze dne 02.08.2021	09/2021
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY k.ú. Modřany, parc. č. 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing. Miroslav Dvořan	ZPRACOVATEL / CONCIIEVED BY  Ing. Miroslav Dvořan MD Projektová kancelář Slunečná 2030, 251 01 Říčany	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Miroslav Dvořan		
HIP / HIP Ing. Václav Steinhaizl	GENERALNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorosijská 16 100 00 Praha 10 - Višňovice kancelář: Čerňanská 840/30b 140 00 Praha 4 - Koč	
AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková		
STUPEN / PHASE Dokumentace pro vydání společného povolení	DATUM / DATE 01/2018	
	MĚŘITKO / SCALE 1:50	
ČÁST / PART D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU VJEZDU		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. 03	KOPIE / COPY