



Kateřina Chmelařová <kancelar.qualitygroup@gmail.com>

Re: Žádost o existenci sítí - Čechtická, Praha

Jarolímek, Pavel <pavel.jarolimek@veolia.com>
Komu: kancelar@qualitygroup.cz

4. ledna 2023 v 11:00

Dobrý den,

V příloze zasílám situaci se zákresem stávajícího zařízení Pražské teplárenské a.s. v oblasti stavby jako podklad k jeho zpracování do dokumentace, kterou následně požadujeme předložit k odsouhlasení.

Souběhy a křížení navržených inženýrských sítí se stávajícím zařízením Pražské teplárenské a.s. požadujeme vyřešit v souladu s ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení a způsob křížení doložit okótovanými řezy.

Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta odbor technické dokumentace a GIS naší společnosti (kontaktní osoba: Ing. Hana Smáhová, tel.: 266 752 774, e-mail: hana.smahova@veolia.com) s odkazem na č. jednací zaslaného podkladu. V dotazu prosím uvádějte konkrétní místa kolize Vaší stavby se zařízením Pražské teplárenské a.s., ke kterým požadujete údaje zaslat. Urychlí se tím vyřízení Vašeho požadavku.

S pozdravem

Pavel Jarolímek
Specialista rozvoje tepelných sítí II**Pražská teplárenská a.s.** – člen skupiny VEOLIA
Partyzánská 1/7 | 170 00 Praha 7 | www.ptas.cz
T: +420 266 752 328 | E: pavel.jarolimek@veolia.comst 4. 1. 2023 v 9:11 odesílatel Molinari, David <david.molinari@veolia.com> napsal:

----- Forwarded message -----

Od: **Babijová, Eva** <eva.babijova@veolia.com>
Date: út 3. 1. 2023 v 7:18
Subject: Fwd: Žádost o existenci sítí - Čechtická, Praha
To: David Molinari <david.molinari@veolia.com>

Ahoj Davide,

vytištěno, přiřazeno č OÚ/03.01.2023/0012

Eva Babijová
asistentka- specialista propagace
Pražská teplárenská, a.s.Tel.: +420 266752301/ Mob.: +420 739 347 198
email: Eva.Babijova@veolia.com
[Partyzánská 1/7/ Praha 7/ CZ](#)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1509, IČ: 45273600

www.ptas.cz



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoliv smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku. Zpráva (včetně příloh) je důvěrná. Nejste-li zamýšleným příjemcem této zprávy, jakékoli zpřístupnění, kopírování, distribuce nebo použití jejího obsahu je přísně zakázáno a měli byste o tom neprodleně informovat odesílatele a poté ji (včetně všech příloh) odstranit z Vašeho systému.

----- Forwarded message -----

Od: **PTAS365@ptas.cz** <ptas@ptas.cz>
Date: po 2. 1. 2023 v 14:33
Subject: Fwd: Žádost o existenci sítí - Čechtická, Praha
To: Eva Babijová <eva.babijova@veolia.com>

----- Forwarded message -----

Od: **Kateřina Chmelařová** <kancelar@qualitygroup.cz>
Date: po 2. 1. 2023 v 14:17
Subject: Žádost o existenci sítí - Čechtická, Praha
To: <ptas@ptas.cz>

Dobrý den,

pro předprojektovou přípravu bych Vás ráda požádala o existenci sítí pro projekt s názvem Čechtická Praha. Níže zasílám potřebné údaje k existenci sítí. Děkuji a prosím o potvrzení přijetí žádost o existenci sítí

Údaje k žádosti:

Firma (jméno) žadatele:	Quality Group s.r.o.
Ulice žadatele:	Příkop
Číslo popisné žadatele:	843/4
Obec žadatele:	Brno
Část obce žadatele:	-- neuvedeno --
PSČ žadatele:	60200
IČ žadatele:	08879737
Telefon a fax žadatele:	+420603961969;
E-mail žadatele:	kancelar@qualitygroup.cz
Firma (jméno) stavebníka:	-- neuvedeno --
IČ stavebníka:	
Telefon a fax stavebníka:	-- neuvedeno --;
E-mail stavebníka:	-- neuvedeno --
Název stavby:	Čechtická, Praha
Území stavby:	Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, null null,null,null,null null null,null,null,null KÚ Kamýk, p.č. 546 Adresa stavby: Čechtická 758/6
Důvod vydání vyjádření:	Informace o poloze sítě

E-mail pro doručení: kancelar@qualitygroup.cz
Číslo telefonu pro autorizaci: +420603961969
Firma (jméno) adresáta: Quality Group s.r.o.
Kontaktní osoba: Kateřina Chmelařová
Obec: Brno
Část obce: -- neuvedeno --
Číslo popisné (or.): 843/4
Ulice: Příkop
PSČ: 60200

Děkuji a přeji hezký den

Bc. Kateřina Chmelařová

Projektový manažer

Quality Group

Quality Group s.r.o. | Příkop 843/4, 602 00 Brno
+420 603 961 969 | kancelar@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz



LayoutWindow_20230104_105714.PDF

1699K