

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 00231151**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ve věci předmětné zakázky vás žádáme o vyjádření k dotazům ohledně vnějších oken.

1. Ve výpisu oken je požadavek na Vzduchovou neprůzvučnost 45 dB. Jedná se o vysoce nadstandardní požadavek, s ohledem na umístění budovy. Dle sdělení našich dodavatelů není možné tento parametr splnit v kombinaci s dalšími požadavky. Především je možné jej splnit pouze u dvojskel. Zároveň budou požadovaná skla velmi těžká, bude se jednat o vícevrstvá složená skla a hmotnost u oken se bude pohybovat ve stovkách kg, což v kombinaci s plastovým profilem snižuje životnost oken. Dle našeho názoru je požadavek na 45 dB naprosto zbytečný a v uvedené kombinaci parametrů nerealizovatelný (taktéž velmi cenově nákladný). Žádáme zadavatele o zvážení požadavků na uvedený parametr.

2. Prosíme o specifikaci barvy rámu oken, rozdíl v ceně mezi bílým a např. antracitovým rámem je dost velký.

3. Pozice 002 - protipožární zasklení - výrobci řeší pouze parametr protipožárnosti, neřeší prostup tepla, propustnost světla apod. Ani tyto parametry neměří, není tedy na ně certifikace. Bude stačit doložit že okno je zaskleno protipožárním sklem?

Odpověď č. 1

Ad 1. Zadavatel netrvá na dodržení požadavku neprůzvučnosti oken v nejvyšším standardu, postačí neprůzvučnost 36 dB.

Ad 2. Zadavatel předpokládá, že barvu vybere objednatel dle standardního vzorníku barev, vzhledem ke stávajícím bílým oknům, bude pravděpodobně vybrána opět barva bílá, nicméně tento prvek podléhá požadavku na vzorkování.

Ad 3. Okno s číslem 02 – zadavatel trvá na splnění požadavku certifikace celého okna na požární klasifikaci EW 15/DP3 - fix. Požadavek se netýká pouze zasklení nýbrž celého okna. Zadavatel trvá na splnění požadavku celkového součinitele prostupu tepla okna $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - pokud výrobce neuvádí hodnotu U celkovou, lze doložit zvlášť hodnotu zasklení (požadavek

$U_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$) a zvlášť hodnotu rámu (požadavek $U_f=1,0\text{ W/m}^2\text{K}$). Hodnotu celkového součinitele prostupu tepla pak lze doložit výpočtem.

S ohledem na shora uvedené rozhoduje zadavatel současně o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 3. 2024 do 12:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

městská část Praha 12
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Veronika Žáková, jednatel