

V Praze dne 11. 3. 2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

### „Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 00231151, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

### Dotaz č. 1 - 6

Vážený zadavateli,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit vzhledem ke skutečnosti, že nám při oceňování této stavební zakázky vystávají nejasnosti u kterých bychom Vás rádi požádali o jejich vyjasnění.

Dotaz č. 1

Nejasnosti ve výkazu výměr v sekci elektroinstalace:

List D.101.06 ELI

p.č. 26 = Rozvaděč RB - Prosíme o specifikaci rozvaděče vč. výbroje, pro správné ocenění rozvaděče a jeho vyzbrojení je nutné dodat výkres rozvaděče. Pokud nebude dodán výkres není možné, srovnávat jednotkovou cenu uchazečů za tuto položku.

p.č. 44 = Rozvaděč RPO - Prosíme o specifikaci rozvaděče vč. výbroje, pro správné ocenění rozvaděče a jeho vyzbrojení je nutné dodat výkres rozvaděče. Pokud nebude dodán výkres není možné, srovnávat jednotkovou cenu uchazečů za tuto položku.

p.č. 49 = LED pásek 24V 10-20W/m, prosíme o bližší specifikaci tj. barva a požadovaná výbava (barva = předpoklad denní bílá?, výbava = zdroj AC/DC ....další ?)

Dotaz č. 2

U vypínačů jsou uvedeny pouze funkční prvky, tj. strojky, v ve výkazu výměr chybí položky ke kompletaci – rámečky, tlačítka atd.

Dotaz č. 3

Osvětlení p.č. 45, 46, 47 = Prosíme o upřesnění typů svítidel. Popisy v některých případech mezi sebou, ale i s knihou svítidel nesouhlasí, viz. níže:

Dle knihy svítidel:

A = čtvercové vestavné 595x595x32,  
B = čtvercové přisazené 595x595x32,  
C = kruhové průměr 500mm

Dle výkazu výměr:

45 K 74100-01 Svítidlo A - Čtvercové led stropní svítidlo 595x595 mm, příkon 33W, 4320 lm, IP20, 4000 K  
PP Vestavné čtvercové svítidlo 600x600, příkon 35W, 4500 lm, IP40, 4000 K, D+M

46 K 74100-02 Svítidlo B - Čtvercové led stropní svítidlo 595x595 mm, příkon 28 W, 3640lm, 4000 K, IP20  
PP Kruhové led přisazené svítidlo, průměr 400 mm, příkon 28 W, 3300lm, 4000 K, IP20, D+M

47 K 74100-03 Svítidlo C - Kruhové led nástěnné svítidlo, průměr 500 mm, příkon 30 W, 2500 lm, 4000 K, IP44  
PP Kruhové led přisazené svítidlo, průměr 190 mm, příkon 19 W, 1950 lm, 4000 K, IP20, D+M

Dotaz č. 4

List .101.07 SLP

p.č. 103 = Ukončení - forma na kabelu - Co je touto položkou myšleno?

p.č. 119 = Optika do sousední budovy - Typ optického kabelu není specifikován. Žádáme zadavatele o konkrétní specifikaci kabelu.

p.č. 122 = Podlahové krabice 5ks - V daných výkresech nejsou krabice uvedeny, prosíme o upřesnění pozic.

p.č. 125 = Instant Wifi přístupový bod - pod tímto popisem je myšlen WIFI Access point?

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění Standardu konektivity škol, v TZ není specifikace uvedena.

Dotaz č. 6

Žádáme zadavatele o upřesnění p.č. 180 z listu D.101.01 ASŘ „Dodávka – podlahovce PVC vodivé/zátěžové“. V této položce se uvádí vodivé PVC toto PVC se standardně používá v nemocnicích, zubářských ordinacích a jiných prostorách s různou technologií. Cena tohoto PVC je výrazně jiná, než cena za PVC „třída zatížení 23 bytová vysoká“, což je naopak uvedeno v technické zprávě.  
Žádáme zadavatele o upřesnění, co má uchazeč ocenit.

## **Odpověď**

V souvislosti s níže uvedeným zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr s upřesněnými položkami (v případě SLP byla provedena kompletní aktualizace výkazu výměr), a zadávací podmínky doplňuje o výkres č. D.101.06\_DPS\_ELI\_04\_Schéma rozvaděče.

### **Ad Dotaz č.1**

*Nejasnosti ve výkazu výměr v sekci elektroinstalace:*

*List D.101.06 ELI*

*p.č. 26 = Rozvaděč RB - Prosíme o specifikaci rozvaděče vč. výzbroje, pro správné ocenění rozvaděče a jeho vyzbrojení je nutné dodat výkres rozvaděče. Pokud nebude dodán výkres není možné, srovnávat jednotkovou cenu uchazečů za tuto položku.*

**V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel doplňuje zadávací podmínky o výkres č. D.101.06\_DPS\_ELI\_04\_Schéma rozvaděče RB.**

**Položka č. 26 – ve výkazu podrobně rozepsána.**

*p.č. 44 = Rozvaděč RPO - Prosíme o specifikaci rozvaděče vč. výzbroje, pro správné ocenění rozvaděče a jeho vyzbrojení je nutné dodat výkres rozvaděče. Pokud nebude dodán výkres není možné, srovnávat jednotkovou cenu uchazečů za tuto položku.*

**Položka č. 44 - ve výkazu výměr rozepsána.**

*p.č. 49 = LED pásek 24V 10-20W/m , prosíme o bližší specifikaci tj. barva a požadovaná výbava (barva = předpoklad denní bílá? , výbava = zdroj AC/DC ....další ?)*

**Položka č. 49 ve výkazu výměr upřesněna, barva denní bílá**

### **Ad Dotaz č. 2**

*U vypínačů jsou uvedeny pouze funkční prvky, tj. strojky, v ve výkazu výměr chybí položky ke kompletaci – rámečky, tlačítka atd.*

**Položky 52 až 54 jsou uvažovány jako kompletní dodávka a montáž vypínačů včetně všech dílčích komponentů. Ve výkazu výměr upřesněno.**

#### Ad Dotaz č. 3

Osvětlení p.č. 45, 46, 47 = Prosíme o upřesnění typů svítidel. Popisy v některých případech mezi sebou, ale i s knihou svítidel nesouhlasí (...).

**Platí popis dle knihy svítidel, ve výkazu výměr opraveno.**

#### Ad Dotaz č. 4

*List .101.07 SLP*

*p.č. 103 = Ukončení - forma na kabelu - Co je touto položkou myšleno?*

**Tím je myšlena práce se zakončením LAN kabelu, jeho rozpletení, rozdělení na jednotlivé páry a zapojení do konektoru zásuvky či patchpanelu.**

*p.č. 119 = Optika do sousední budovy - Typ optického kabelu není specifikován. Žádáme zadavatele o konkrétní specifikaci kabelu.*

**Optika není součástí projektu. Viz aktuální výkaz výměr. Položka zrušena.**

*p.č. 122 = Podlahové krabice 5ks - V dodaných výkresech nejsou krabice uvedeny, prosíme o upřesnění pozic.*

**Podlahové krabice nejsou součástí projektu. Viz aktuální výkaz výměr. Položka zrušena.**

*p.č. 125 = Instant Wifi přístupový bod - pod tímto popisem je myšlen WIFI Access point?*

**Viz aktuální výkaz výměr. Ano, je to Access point. Nyní popsány přesněji parametry.**

#### Ad Dotaz č. 5

*Prosíme o upřesnění Standardu konektivity škol, v TZ není specifikace uvedena.*

**Viz aktuální výkaz výměr. Nyní popsány přesněji parametry. Odstraněn odkaz na "standard konektivity" jako nadbytečný.**

#### Ad Dotaz č. 6

*Žádáme zadavatele o upřesnění p.č. 180 z listu D.101.01\_ASŘ „Dodávka – podlahovice PVC vodivé/zátěžové“. V této položce se uvádí vodivé PVC toto PVC se standartně používá v nemocnicích, zubařských ordinacích a jiných prostorách s různou technologií. Cena tohoto PVC je výrazně jiná, než cena za PVC „třída zatížení 23 bytová vysoká“, což je naopak uvedeno v technické zprávě.*

Vodivé PVC je uvažováno pouze v malé učebně (počítačová učebna) Ve výkazu výměr nyní rozděleno na samostatné položky.

---

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

---

**městská část Praha 12**  
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Veronika Žáková, jednatel