

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

#### **„Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Montessori“**

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 00231151**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

---

#### **Dotaz č. 1**

Dobrý den,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o vysvětlení k níže uvedeným dotazům k veřejné zakázce:

- V PD v místnosti číslo 30 Kuchyně, poz.č.2 je uvedeno Multifunkční zařízení, které je požadovanými parametry konkretizováno na jediného výrobce, tedy JIPA JUMP 101 DM společnosti Jipa Internacional s.r.o., IČO: 06027423 (<https://jipainternational.cz/blog/2019/04/06/jipa-jump-101-dm/>). Tato společnost uvedené zařízení k této veřejné zakázce nedodá na volný trh a to ani registrovaným partnerům. Je možné tedy nahradit, jak zadavatel uvádí ve výkazu výměr obdobným zařízením stejné nebo vyšší kvality a to konkrétně RATIONAL iVario Pro 2-S. Toto zařízení se, ale liší objemem varných ploch, JIPA 2x49litr vs RATIONAL 2x25litr, dále příkonem, ale i rozměry. Toleranci +-5% nesplníme. Jiný alternativní výrobek na trhu není. Prosíme zadavatele v rámci transparentnosti veřejné zakázky o změnu výrobku (případně technických parametrů) na této pozici, protože tímto požadavkem se významně snižuje počet uchazečů, kteří se mohou o tuto zakázku ucházet.

#### **Odpověď č. 1**

Zadavatel uvádí, že technické podmínky byly stanoveny s ohledem na potřeby provozu, kdy zpracovatel technických parametrů navrhl koncepční řešení v takovém rozsahu, které zaručí plnou a optimální funkčnost gastro provozu jako celku v návaznosti na prostorové možnosti, technické a provozní podmínky. Koncept řešení je výsledkem dlouhodobé komunikace mezi projektantem, hygienou a provozovatelem. Požadovaný technický standard tak odpovídá potřebám provozu, hygienickým předpisům a počtu navrhovaných zařízení, kdy dodržení vymezeného technického standardu je nezbytné. Jakákoliv změna může způsobit narušení zamýšleného konceptu, což může vést k neefektivnosti provozu či narušení hygienických předpisů. Technický standard jednoznačně směřuje ke strojům a řešením opodstatněné kvality, které jsou běžně poptatelné a dodatečné vícero uchazeči, kteří mají dostatečné odborné znalosti a přehled o nabídce trhu s gastronomickou technologií. Je požadována technická úroveň popsaná v projektové dokumentaci nebo úroveň vyšší. Zadavatel tedy trvá na splnění

vymezené technické specifikace, která plní zamýšlený účel a současně je v souladu se zákonem.

---

**městská část Praha 12**  
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Veronika Žáková, jednatel