



Odpověď na žádost o dodatečné informace

podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: městská část Praha 12
Zastoupený: PhDr. Daniela Rázková, starostka
Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO / DIČ: 00231151 / CZ00231151
Profil: <https://www.softender.cz/detail/PRAHA12>
Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Pašek, investiční technik
Tel / E-mail: +420 241 773 844 / rpasek@p12.mepnet.cz
Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Společnost: pro obce s.r.o.
IČO / DIČ: 24315184 / CZ24315184
Sídlo: Strupčice 224, PSČ 43114
Zastoupený: Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatel
Tel / E-mail: +420 777 895 514 / proobce@proobce.eu

Název veřejné zakázky: Areál Ráček
Druh zakázky / zadávacího řízení: stavební práce / zjednodušené podlimitní

V Praze, dne 31.3. 2015

Zadavatel obdržel dne 30.3. 2015 v 8.50 hod. e-mailem následující dotaz jednoho z dodavatelů:

„V projektové dokumentaci ani v technické zprávě není specifikováno oplocení. Žádáme zadavatele o poskytnutí specifikace (výkresů).“.

Na uvedený dotaz zadavatel odpovídá následovně:

Na základě sdělení projektanta zadavatel sděluje, že specifikace oplocení je v projektové dokumentaci úplně a dostatečně popsána, a to následovně:

V technické zprávě projektové dokumentace je uvedeno:

6. Rekonstrukce stávajícího oplocení.
- demontovat stávající pletivo
 - odříznout stávající sloupky
 - sanovat stávající betonový sokl
 - osadit nové sloupky do soklu pomocí patek na chemické kotvy
 - namontovat a vypnout nové pletivo.



V rozpočtu je uvedeno:

071 Oplocení

3 Svislé a kompletní konstrukce

151	R	r60	Povrchová úprava podezdívek- sanace	m2	402.000
152	R	r61	Odstranění stávajícího pletiva	m	335.000
153	R	r62	Odřezání a likvidace stávajících sloupků	ks	136.000
154	231	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m s ukotvením na chem. kotvy	kus	136.000
155	R	r68	Dodávka ocelových sloupků	ks	136.000
156	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	1005.000
157	231	348401240	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů	m	335.000
158	R	r67	Strojové pletivo	m	335.000
159	R	r81	Pomocný materiál- napínáky,vázací drát ap.	kpl	1.000
160	R	r63	D+M vstupní brána posuvná 6 m	kpl	1.000
161	R	r64	D+M vstupní brána 3 m	kpl	2.000
162	R	r145	Odsranění zděných pilířů vč. základů	ks	3.000
163	R	r146	Odvoz sutí na skládku vč. poplatku	t	6.000
164	R	r147	D+M revizních šachet	kpl	3.000
165	231	998232111	Přesun hmot pro oplocení	t	32.000

Výkres na oplocení ani na bránu nemá zadavatel k dispozici. Bránu může specifikovat jako svařený rám z jacklů a plochých ocelových profilů včetně závěsů a kování. Povrchová úprava v rámci položky 160 a 161 pak žárový zinek + komaxit.

**pro obce s.r.o.
v z. městská část Praha 12**