ŘEZ C-C´



ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



KONSTRUKCE A - VOZOVKA, MANIPULAČNÍ PLOCHY - ASFALTOVÝ BETON
KONSTRUKCE D1-N-5-III-PIII

ASF. BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	ČSN EN 13108-1	40 mm
Spojovací postřik asfalt. emulzí	PS-EM	ČSN 73 6129	0,25 kg/m2
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	ČSN EN 13108-1	60 mm
Spojovací postřik asfalt. emulzí	PS-EM	ČSN 73 6129	0,25 kg/m2
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	50 mm
Spojovací postřik asfalt. emulzí	PI-E	ČSN 73 6129	0,5 kg/m2
SMĚS ZTMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	ČSN EN 14227-1	140 mm
OCHRANNÁ VRSTVA Z ŠTĚRKODRTI	$G_1S\check{S}_1$	ČSN 73 6126-1	250 mm
ZEMINA V PODLOŽÍ BUDE ODSTRAŇNA, DO AKTIVNÍ ZÓNY PK BUDE POUŽITA			
VRSTVA ŠTĚRKOVITÉHO MATERIÁLU			250 mm
VRSTVA ŠTĚRKOVITÉHO MATERIÁLU			250 mm
GEOKOMPOZIT S DRENAŽNÍ, SEPARAČNÍ, OCHRANNOU, IZOLAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCÍ			
PARAPLÁŇ , MÍRA ZHUTNĚNÍ MIN.92%PS			

TLOUŠŤKA VOZOVKY **1040 mm**

KONSTRUKCE B - PLOCHY POJÍŽDĚNÉ OSOBNÍMI AUTOMOBILY - BETONOVÁ DLAŽBA
KONSTRUKCE D2-D-1-VI-PIII

OBRUSNÁ VRSTVA - BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	L		40 mm
OCHRANNÁ VRSTVA Z ŠTĚRKODRTI	$G_1S\check{S}_1$	ČSN 73 6126-1	250 mm
ZEMINA V PODLOŽÍ BUDE ODSTRAŇNA, DO AKTIVNÍ ZÓNY PK BUDE POUŽITA			
VRSTVA ŠTĚRKOVITÉHO MATERIÁLU			250 mm
VRSTVA ŠTĚRKOVITÉHO MATERIÁLU			250 mm
GEOKOMPOZIT S DRENAŽNÍ, SEPARAČNÍ, OCHRANNOU, IZOLAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCÍ			
PARAPLÁŇ , MÍRA ZHUTNĚNÍ MIN.92%PS			

TLOUŠŤKA VOZOVKY **870 mm**

KONSTRUKCE C - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA
KONSTRUKCE D2-D-1-CH-PIII

OBRUSNÁ VRSTVA - BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	L		30 mm
OCHRANNÁ VRSTVA Z ŠTĚRKODRTI	$G_1S\check{S}_1$	ČSN 73 6126-1	150 mm
ZEMINA V PODLOŽÍ BUDE ODSTRAŇNA, DO AKTIVNÍ ZÓNY PK BUDE POUŽITA			
VRSTVA ŠTĚRKOVITÉHO MATERIÁLU			300 mm
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI			300g/m2
PARAPLÁŇ , MÍRA ZHUTNĚNÍ MIN.92%PS			

TLOUŠŤKA VOZOVKY **540 mm**

AUTORSKÉ ČÍSLO PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA - PRAHA 12

název akce

stavební objekt

MČ Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4
objednatel

spolupráce

Praha 4, Modřany
místo stavby

Hl. m. Praha
kraj

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - VZOROVÉ ŘEZY
výkres

1:50
měřítko

DUR
stupeň

Ing. M. Burianec kontroloval	J. Kašpar hlavní inženýr projektu	A070/16 číslo zakázky	**D.9**
J. Kašpar zodpovědný projektant	vedoucí projektant	08/2016 datum	číslo přílohy