

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	Stavební práce v ul. K otočce mezi ul. Malá Tyršovka a Zátěšská v Praze 12
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.praha12.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

„V soupisu prací je pol. č. 36 – Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad).

Zadávací dokumentace neobsahuje zkoušky PAU ze stávajících živich vrstev.

Zadavatel má povinnost tyto zkoušky provést a uveřejnit v rámci veřejné zakázky.

a) Žádáme proto tímto Zadavatele o jejich doplnění.“

Odpověď na dotaz:

Na základě průzkumu a informace správce komunikace jsou asfaltové vrstvy použité na komunikaci a při jejích opravách novějšího data a bez polyaromatických uhlovodíků (PAU). Nejsou tedy nebezpečným odpadem. Zhotovitel nacení položku jako standardní likvidaci asfaltového odpadu bez obsahu PAU.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

„Žádáme Zadavatele o informaci, z jakých podpůrných dokumentů, které nebyly uveřejněny v rámci Zadávací dokumentace shledal, že stávající asfaltové vrstvy jsou nebezpečným odpadem.“

Odpověď na dotaz:

Vizte odpověď na dotaz č. 1.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze dne 7. 4. 2025

Za Městskou část Prahu 12
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová