

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.praha12.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11

Dotaz:

„Z vysvětlení zadávací dokumentace číslo 1 vyplývá, že navrhované desky Fundermax musí mít nově požární odolnost A1. Prosíme tímto zadavatele o upřesnění nového materiálu případně sdělení referenčního výrobku (dekor, složení desky, tl. desky apod). Bez tohoto podkladu nelze přesně ocenit prvek.“

Odpověď na dotaz:

V projektu a rozpočtu budou desky Fundermax na markýzách nahrazeny panely s touto specifikací:

Sendvičový hliníkový kompozitní panel pro použití v exteriéru. Panel je opatřen oboustranným polyesterovým nátěrem: jedna strana lesklá a druhá matná.

Odstín RAL 3020.

Minerální jádro FR s reakcí na oheň dle EN 13501-1, třída A2-s1, d0.

Tl. desky 4 mm, tloušťka Al vrstvy 0,5mm.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejňuje výkresy markýzy s upraveným materiálem desek.


Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12

Dotaz:

„Žádáme tímto zadavatele o upřesnění technického zadání u plastových oken. V PD se uvádí následující:

- *Povrchová úprava přírodní hliník. Prosím tímto zadavatele o upřesnění. Je tímto myšleno plastovo-hliníkové dveře? Bez konkrétního upřesnění nebo sdělení referenčního výrobku, nelze přesně tento prvek ocenit.*
 - *Prvek On/01 nemá mít práh a zároveň univerzální plastová zárubeň typu U. Znamená to tedy, že prvek bude bez prahu? Prosím tímto zadavatele o upřesnění zadání případně o revizi výpisu prvků. Tato nesrovnalost, se opakuje i u dalších pozic.*
 - *Dále prosíme zadavatele o upřesnění, jak dveře On/01 budou navazovat na další konstrukce oken, uvažuje se o rozšiřovacím profilu?“*

On/01

OTEVÍRÁVÉ PROSKLENÉ DVEŘE				KŘÍDLO		MATERIÁL	vícekomorový plastový rám dveří a křídla s přerušným tepelným mostem				
SCHEMA (bez měřítka)				POVRCH. ÚPRAVA		přírodní hliník					
				PROSKLENÍ		ano trojsklo, bezpečnostní sklo CONNEX z vnitřní i z vnější strany					
				ČLENĚNÍ		jednokřídlé					
				POLODŘÁŽKA		falcové provedení					
				MŘÍŽKA		ne					
				KOVÁNÍ		TYP	kliky/klika				
				ZÁMEK		cylindrický zámek					
				PANIKOVÉ KOVÁNÍ		ne					
				BEZP. KOVÁNÍ		ne					
		ZÁVĚSY		neskryté							
		POVRCH. ÚPRAVA		nerez							
		ZÁRUBEŇ		MATERIÁL	univerzální plastová zárubeň typ "U"						
		TL. STĚNY		stávající stěna — panel							
		POVRCH. ÚPRAVA		přírodní hliník							
		OSTĚNÍ		rovné							
				OSTATNÍ		PRÁH	ne	OSTATNÍ	EPS	ne	
				SAMOZAVÍRAČ		ne			EZS	ne	
				KOORDINÁTOR		ne			ACS	ne	
UMÍSTĚNÍ	VENKOVNÍ	POZNÁMKA	- konkrétní materiály a barevné odstíny budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem - klika osazena ve výšce 1100mm nad podlahou - veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě !!!								

Odpověď na dotaz:

Barva plastových oken bude bílá.

Práh jsme doplnili.

Bylo by lepší vyřešit sestavu bez rozšiřovacího profilu mezi dveřmi a oknem. Rozšiřovací profily uvažujeme spíše v ostění, nadpraží, aby bylo možné ostění a nadpraží zateplit min 30 mm izolantu.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejňuje opravenou tabulku oken, výkresy bouracích prací a navrhovaný stav.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění,

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnuta současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 5. 2025 v 10:00** hod.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 23. 4. 2025

Za městskou část Prahu 12
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová