

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.praha12.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13

Dotaz:

„V technické zprávě se píše, že zvonková tabla, držáky vlajek, tabulky s označením budou nové – dle VV se ale budou osazovat zpět původní prvky.“

Odpověď na dotaz:

Zvonková tabla, držáky vlajek, tabulky s označením budou nové, upraveno ve VV.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14

Dotaz:

„Písmena nápisů MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHŮDKA se dle TZ mají kotvit tyčemi přes zateplení do fasády. Ve výkresech pohledů jsou ale nápisy umístěny nad střechou.“

Odpověď na dotaz:

Nápis MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHŮDKA bude umístěn na fasádu. Kotvení bude provedeno pomocí montážních válců z černě obarvené, proti hnilobě odolné a bezfreonové tuhé PU (polyuretan) pěny.

Parametry:

Rozměry: Ø 125 mm

Použitelná plocha: Ø 85 mm

Tloušťka: 140 mm

Max. doporučená nosnost: 15 kg

Počet: 22 ks

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15

Dotaz:

„Kamenivo v gabionových stěnách má být skládané, nebo stačí sypané?“

Odpověď na dotaz:

Kamenivo v gabionových koších bude skládané, výběr kamene bude odsouhlasen architektem a investorem.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace a soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 5. 2025 v 8:00** hod.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 24. 4. 2025

Za městskou část Prahu 12
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová