

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.praha12.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16

Dotaz:

„Dle PD má betonová dlažba v atriích rozměr 600x300x60mm, ve VV je ale uveden rozměr 800x400x60mm.“

Odpověď na dotaz:

Správně je údaj v PD. Dlažba v atriích bude mít rozměr 600 x 300 x 60 mm. Bylo upraveno ve výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17

Dotaz:

„V řezu schodišť v atriích je zakreslen obklad z betonové dlažby na ŽB monolitickém schodišti. Ve VV se počítá s ŽB monolitickým schodištěm, ale pouze s povrchovou úpravou zdrsněním betonového povrchu kartáčováním – bez realizace obkladu.“

Odpověď na dotaz:

Správné je řešení dle PD. ŽB schodiště bude obloženo protiskluzovou dlažbou. Bylo upraveno ve výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18

Dotaz:

„Ocelová schodiště Zn06a a Zn06b by se měla lišit pouze šířkou. Ve VV u položek ocelových schodišť (pol.č.189 a 190) je ale výchozí výměra pro schodiště š.1,2m menší, než pro schodiště šířky jen 1,1m.“

Odpověď na dotaz:

Bylo upraveno ve výkazu výměr.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace a soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 5. 2025 v 10:00** hod.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 30. 4. 2025

Za městskou část Prahu 12
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová