

Zařízení			Počet		Hmotnost		Parametry VZT zařízení															Odvod vzduchu					Umístění	Ovládání	Pozn.
							Přívod vzduchu																						
							V	DP _{tot}	Motor	startovacíjmenovitý	Filtr	Vodní ohřivač	El. ohřivač	El. komplet	Vodní chladič	Přímý výparník	Přímý výparník	Vlhčení parou	V	DP _{tot}	Motor	Filtr							
ks	kg	m³/h	Pa	kW	V	A	(EU)	kW	kW	kW	kW	kW	kW	m³/h	Pa	kW	V	A	(EU)										
R1	Zařízení č. 1 - Kuchyně 1.NP P/O	Rekupační jednotka 10200/450	1	1288	10200	450	5,4	400	8,6	F7	18	0	10,8		44			10200	450	5,4	400	8,6	G4	01.01	Regulace od výrobce	-regulace, při požáru odstavit			
R2	Zařízení č. 2 - Sálky a hyg. zázemí - 1.PP P/O	Rekupační jednotka 600/320	1	120	600	320	0,17	230	0,65	F7		1,67	2,01					600	320	0,17	230	0,65	G4	01.20	Regulace od výrobce	-regulace, při požáru odstavit			
R3	Zařízení č. 3 - Zázemí kuchyně - 1.PP P/O	Rekupační jednotka 600/320	1	120	600	320	0,17	230	0,65	F7		1,67	2,01					600	320	0,17	230	0,65	G4	01.05	Regulace od výrobce	-regulace, při požáru odstavit			