



POZNÁMKA:
*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MŮSÍ BÝT DOORŽENA ČSN 33200-7:201

SOUSTAVA - 50Hz 230V/400V TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇČÍ POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PŘEVODNÝ VODÍČI CYK

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU Norem ČSN 33 2000.
- PRO KOUPELNY ZEMĚNA ČSN 33 2000-7:201 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
- MUSÍ BÝT DODANÝ PODKLADNÝ STAVBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
- VŠECH UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NĚJEN KONTROLNÍCH DNŮ V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLADYNY DO OCHRANČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU DOPLAČNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN
- VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVANO S DALŠÍM PROFESEM NA STAVBĚ

LEGENDA:

- Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
- Vypínač č.6
- Vypínač č.1
- Vypínač č.5
- Vypínač č.7
- Vypínač č.6+6
- Vypínač č.1 IP44
- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A IP44

- 3F zásuvka 400V
- Anténní zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod
- Tepelný vypínač - termostat II
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- Ventilátor
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F

- Pohybové čidlo
- Podlahové vytápění
- Tepelný vypínač - termostat
- Tepelný vypínač - termostat II
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- Ventilátor
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F

- Zvonkové tlačítko
- Videotelefon - vnitřní jednotka
- Videotelefon - vnější jednotka
- Domovní zvon
- Rozvaděč
- Stoupací vedení
- Klesací vedení
- Klesací vedení - optický
- Uzemnění

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| ±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v. | | | |
| HIP, Projektant části REINVEST spol. s r.o. K Havlovu Dvůru 897/66 100 00 Praha 4 IČO: 654 10 840 | Vypracoval Václav Kraus | Zodp. projektant Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892 | Autorizační razítko |
| Stavebník | Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151 | | |
| Místo stavby | pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393] | | |
| Obec | Praha - Cholutice | | |
| Akce | HASIČSKÁ Zbrojnice CHOLUPICE | | |
| Část PD | D.1.4.f ELEKTROINSTALACE | | Stupeň 12 / 2024 |
| Výkres | PŮDORYS OSVĚTLENÍ 2. NP | | Č. výkresu ELE 05 |
| | | Měřítko 1:50 | Formát 841x1000 |