



POZNÁMKY:
Na střeše bude provedena jímací soustava dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.
Uzemnění svodů hromosvodu na základový zemnič přes zkušební svorku.
Maximální hodnota uzemnění 10 Ω.
Kovové prvky na střeše a kovové konstrukce domu budou připojeny na uzemnění.

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.					
HIP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko	
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		Václav Kraus	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892		
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151				
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]				
Obec	Praha - Cholupice				
Akce	HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE				
Část PD D.1.4.f ELEKTROINSTALACE			Stupeň	DPS	Paré
			Datum	12 / 2024	
Výkres		Č. výkresu	Měřítko	Formát	
UZEMNĚNÍ		ELE 07	1:100	A2	