

POZNÁMKY:
Na střeše bude provedena jímací soustava dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.
Uzemnění svodů hromosvodu na základový zemnič přes zkušební svorku.
Maximální hodnota uzemnění 10 Ω.
Kovové prvky na střeše a kovové konstrukce domu budou připojeny na uzemnění.

Pozn.
Veškeré FVE panely budou zapojeny přes optimizéry.
Při montáži budou dodrženy platné normy a montážní postupy daného výrobce zařízení

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.

HIP, Projektant části	Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840 REINVEST	Václav Kraus	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892	

Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]
Obec	Praha - Cholupice
Akce	HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE
Část PD	D.1.4.f ELEKTROINSTALACE
Výkres	SCHÉMA FVE
Č. výkresu	ELE 12
Stupeň	DPS
Datum	12 / 2024
Měřítko	-----
Formát	A2
Paré	