

Váš dopis ze dne:
26.09.2024
Vyřizuje / telefon:
Martin Tkadleček / 267052831

Firma
REINVEST spol. s r.o.
K Novému dvoru 897/66
142 00 Praha 4 Lhotka

V Praze dne 27.09.2024

Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci Praha 12 - Cholupice, stavba Hasičské zbrojnice, ul. Ke Křížku, parc. č. 358/9.

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 180 \text{ kW}$ / $P_s = 65 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: 3x100A je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

a) **Rozvody 1 kV**

Na vhodném místě na hranici pozemku bude umístěn pilíř s přípojkovou skříní SS 102 - OT, která bude smyčkově připojena kabelem AYKY 3x240+120mm² - OT.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru (dále jen „projektová dokumentace“) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci předložíte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) **a předložené projektové dokumentace, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochranné kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve zřízení služebnosti na kabelovou trasu.

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely řízení o povolení záměru.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100
Příloha: Situace rozvodného zařízení

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516
Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: pre@pre.cz, www.predistribuce.cz



