

Seznam svítidel (Budova 1, 2NP)	
Index	Název výrobku
A	Kagulux LED panel diamond on/off
B1	Heronlux 9
B3	Heronlux 20
C	K-B CRI90 IP65
B2	Heronlux 12
E	Treron 32
I/N	G-LED 40 s nouzovým modulem
N2	Sup-LED SC 3H AT IP54
N1	Sup-LED SO 3H AT

POZNÁMKA:
*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MÚSÍ BÝT DOORĚNA ČSN 33200-1:2017

SOUSTAVA - 50Hz 230V/400V/IT-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNČÍK, POŠKOZENÍM CY 6
KOŽNÝ PROVEDENÝ VODÍČ CYK

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NORM ČSN 33 2000.
- PRO KOUPELNY ZEJména ČSN 33 2000-7:201 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
- MUSÍ BÝT DODÁNÝ POŠKOZENÝ STAVĚBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOIJ APD.
- VŠEČERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚNÍM ŘEŠENÍM KONTROLNÍCH DNŮ V KONEČNÉM STAVU BUDY KABELŮ Z OCHRÁNĚNÍ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLADANY DO OCHRÁNČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN
- VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KODOVANÝM S DALŠÍM PROFESÍM NA STAVĚ.

- LEGENDA:
- ↗

Dvojnásobná zásuvka 230V 16A

↗

Vypínač č.6

↗

Vypínač č.1

↗

Vypínač č.5

↗

Vypínač č.7

↗

Vypínač č.6+6

↗

Vypínač č.1 IP44

↗

Zásuvka 230V 16A

↗

Zásuvka 230V 16A IP44
- ↗

3F zásuvka 400V
- ↗

Anténní zásuvka
- ↗

Zásuvka pro sdílovací zařízení
- ↗

Elektrický vývod
- ↗

Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem
- ↗

Svítidlo
- ↗

Světelný vývod
- ↗

Zásuvka 230V 16A
- ↗

Elektrický vývod 3F

↗

Pohybové čidlo

↗

Podlahové vytápění

↗

Teplotní vypínač - termostat

↗

Teplotní vypínač - termostat II

↗

Tlačítkový ovladač

↗

Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem

↗

Ventilátor

↗

Elektrický vývod 1F

↗

Elektrický vývod 3F

↗

Zvukové tlačítko

↗

Videotelefon - vnitřní jednotka

↗

Videotelefon - vnější jednotka

↗

Domovní zvonek

↗

Stoupací vedení

↗

Klesající vedení

↗

Klesající vedení - optický

↗

Uzemnění

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.							
HJP, Projektant části RINVEST spol. s r.o. K Havranu Dobru 897/66 100 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		VYPRACOVAL Václav Kraus		ZODP. PROJEKTANT Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892	Autorizační razítko		
Stavebník Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151							
Místo stavby pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393]							
Obec Praha - Cholutice							
Akce HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE							
Část PD D.1.4.f ELEKTROINSTALACE					Stupeň Datum	DPS 12 / 2024	Paré
Výkres PŮDORYS OSVĚTLENÍ 2. NP			Č. výkresu ELE 05	Měřítko 1:50	Formát 841x1000		