



±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.

HIP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko		
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		Ing. Martin Jíra tel.: +420 724 622 342	Ing. Kateřina Mikešová			
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151					
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]					
Obec	Praha - Cholupice					
Akce						
HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE						
Část PD SO.06 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD				Stupeň	dur+dsp	Paré
				Datum	04 / 2024	
Výkres ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK			Č. výkresu 03	Měřítko	Formát	

REZ A-A'



PÔDORYS



KL 15/1

Jmenovitý průtok (výkon) Q	15 l/s
Odvodňovaná plocha	1000 m ²
DN	200 mm
Počet nádrží	1
Objem kalojemu	2 m ³
Vnější délka L	2700 mm
Vnější šířka Š	1600 mm
Výška V	1400 mm
Tloušťka stropní desky** B	120 mm
Výška osazení nátokové roury od dna Vn	1150 mm
Výška osazení výtokové roury od dna Vv	1100 mm
Váha nejtěžšího kusu	4,5 t
Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]	1 až 5 mg/l NEL