

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

**„Areál RAK – revitalizace kondičního areálu“**

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 00231151**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

---

**Dotazy + Odpovědi**

1. U objektu SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm a ET podložka tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. Dle našeho odborného názoru by měla být u této plochy zhotovena dvouvrstvá dopadová plocha dle HIC, a to tartan TPV tl. 10mm a SBR podložka tl. 25-30 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.

Odpověď: **Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10mm a SBR podložku tl. 30 mm. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidované výkresy a upravený výkaz výměr.**

2. U objektu SO 02 - Fotbalové hřiště je v PD uvedena prefabrikovaná podložka z polyuretanové pěny tl. 10 mm, ve VV je uvedena elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 35 mm. Co platí? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.

Odpověď: **Zadavatel požaduje prefabrikovanou podložku z polyuretanové pěny tl. 10 mm dle PD. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkaz výměr.**

3. U objektu SO 03 - Multifunkční hřiště je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm a ET podložka tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. Co platí? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.

Odpověď: **Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10 mm a ET podložku tl. 35 mm tak, jak je uvedeno v PD. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkaz výměr.**

4. U objektu SO 04 - Dětské hřiště je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm a ET podložka tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. Dle našeho odborného názoru by měla být u této plochy zhotovena dvouvrstvá dopadová plocha dle HIC, a to tartan TPV tl. 10mm a SBR podložka tl. 25-30 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.

Odpověď: Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10mm a SBR podložku tl. 30 mm. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkres D.4.1 1.01 Půdorys - nové konstrukce a revidovaný výkaz výměr.

5. Zadavatel požaduje u objektu SO 02 - Fotbalové hřiště bezzásypový umělý trávník poslední generace, velmi vysoké kvality, se 3 druhy vláken, zcela bez jakéhokoliv zásypu. Jakým způsobem požaduje zadavatel doložení požadované kvality bezzásypového trávníku v rámci nabídky dodavatele? Mají dodavatelé jako součást nabídky doložit technický list nabízeného umělého bezzásypového trávníku?

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby dodavatelé doložili jako součást své nabídky technický list a specifikaci bezzásypového umělého trávníku poslední generace, zcela bez jakéhokoliv zásypu, se 3 druhy vláken, který hodlají použít pro realizaci veřejné zakázky. Pokud nabízený umělý bezzásypový trávník nebude splňovat požadavky zadavatele, může to být důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

6. Zadavatel požaduje dokončení díla do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště. Vzhledem k náročnosti a objemu stavebních prací a nutné zimní technologické přestávce zdvořile žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro dokončení díla do 9 kalendářních měsíců od předání staveniště.

Odpověď: Zadavatel trvá na stanoveném termínu dokončení díla do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště.

---

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 9. 2025 do 12:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

---

**městská část Praha 12**  
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Veronika Žáková, jednatel