



Seznam svítidel (Budova 1, 1NP)		
Index	Název výrobku	Instalovaný příkon
B3	Heronlux 20	20 W
F	Treron 40	40 W
B2	Heronlux 12	11.7 W
A	Kagulux LED panel   diamond   on/off	27 W
B1	Heronlux 9	9.1 W
E	Treron 32	32 W
B4	Heronlux 31	30.6 W
C	K-B CRI90 IP65	15 W
N2	Sup-LED SC 3H AT IP54	2.5 W
H/N	G-LED 24W s nouzovým modulem	23.6 W
N1	Sup-LED SO 3H AT	2.5 W

POZNÁMKA:  
\*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUŽI BYT DODRŽENA ČSN 33200-1:2017

SOUSTAVA - 50Hz 230V/400V/1N-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇÍCÍ POSPJOVÁNÍM CY 6  
ROZVODY PROVEDENÝ VODÍČI CYKY

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NORM ČSN 33 2000.

- PRO KOUPELNY ZEJména ČSN 33 2000-7:201 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ

MUSÍ BYT DODRŽENY POŽADAVKY STAVBY ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELSTVOSTI, IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.

- VŠEČERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUŽI BYT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ NĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁVENÁ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU

KABELY UKLADANÝ DO OCHRÁNEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ MUŽI BYT UMÍSTĚNÍ

- VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍM PROFESÍM NA STAVBĚ I

#### LEGENDA:

- ↗ Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
- ⚡ Vypínač 6.6
- ⚡ Vypínač 6.1
- ⚡ Vypínač 6.5
- ⚡ Vypínač 6.7
- ⚡ Vypínač 6.6+6
- ⚡ Vypínač 6.1 IP44
- ⚡ Zásuvka 230V 16A
- ⚡ Zásuvka 230V 16A IP44

- ↗ 3F zásuvka 400V
- ⚡ Anténní zásuvka
- ⚡ Zásuvka pro sdělovací zařízení
- ⚡ Elektrický vývod
- ⚡ Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem
- ⚡ Svítidlo
- ⚡ Světelný vývod
- ⚡ Světelný zdroj
- ⚡ Světlotmet

- ⚡ Pohybové čidlo
- ⚡ Podlahové vytápění
- ⚡ Tepelný vypínač - termostat
- ⚡ Tepelný vypínač - termostat II
- ⚡ Tlačítkový ovladač
- ⚡ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- ⚡ Ventilátor
- ⚡ Elektrický vývod 1F
- ⚡ Elektrický vývod 3F

- ⚡ Zvonkové tlačítko
- ⚡ Videotelefon - vnitřní jednotka
- ⚡ Videotelefon - vnější jednotka
- ⚡ Domovní zvon
- ⚡ Rozvaděč
- ⚡ Stoupací vedení
- ⚡ Klesající vedení
- ⚡ Klesající vedení
- ⚡ Stoupací/klesající vedení

- ⚡ Klesající vedení
- ⚡ Hlasící koutový - optický
- ⚡ Uzemnění

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.			
HJP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant
REINVEST spol. s r.o. K Havensmu Dvůru 897/66 100 00 Praha 6 IČO: 654 10 840		Václav Kraus	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892
Stavebník		Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151	
Místo stavby		pozemek parc. č. 3588/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393]	
Obec		Praha - Cholutice	
Akce		HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE	
Část PD		D.1.4.f ELEKTROINSTALACE	
Výkres		PŮDORYS OSVĚTLENÍ 1. NP	
Stupeň		DPS	Paré
Datum		12 / 2024	
Č. výkresu		Měřítko	Formát
ELE 04		1:50	841x1000