

POZNÁMKA:

*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DOORŽENA ČSN 332200-7:201

SOUSTAVA - 50Hz 230V/400V TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇACÍ, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENÝ VODIČI CYKY

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU Norem ČSN 33 2200.
- PRO KOUPELNY ZEMĚNA ČSN 33 2200-7:201 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
- MUSÍ BÝT DODÁNY POŠKODNÝ STAVBY ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELSTVOSTI, UZLOVNÝCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
- VŠEKRE UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOV.
- KABELY UKLADANY DO CHRÁŇACÍ S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN
- VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVANO S DALŠÍM PROFESÍM NA STAVBĚ.

LEGENDA:

- Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
- Vypínač č.6
- Vypínač č.1
- Vypínač č.5
- Vypínač č.7
- Vypínač č.6+6
- Vypínač č.1 IP44
- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A IP44

- 3F zásuvka 400V
- Anténní zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod
- Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem
- Svítidlo
- Světelný vývod
- Světelný zdroj
- Světlotmet

- Pohybové čidlo
- Podlahové vytápění
- Tepelný vypínač - termostat
- Tepelný vypínač - termostat II
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- Ventilátor
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F

- Zvonkové tlačítko
- Videotelefon - vnitřní jednotka
- Videotelefon - vnější jednotka
- Domovní zvonek
- Rozvaděč
- Stoupací vedení
- Klesací vedení
- Klesací vedení
- Stoupací/klesací vedení
- Klesací vedení
- Hlasící koutový - optický
- Uzemnění

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.			
HIP, Projektant části RESINVEST spol. s r.o. K Hlavnímu Dvůru 897/66 100 00 Praha 4 IČO: 654 10 840	Výpracoval Václav Kraus	Zodp. projektant Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892	Autorizační razítko
Slavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151		
Místo stavby	pozemek parc. č. 3580/0, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393]		
Obec	Praha - Cholutice		
Akce	HASIČSKÁ ZBRJOJNICE CHOLUPICE		
Část PD	D.1.4.f ELEKTROINSTALACE		Stupeň Datum
Výkres	PŮDORYS ZÁSUVKY 1. NP		Č. výkresu ELE 02
		Měřítka	Formát
		1:50	841x1000
		DPS	Paré
		12 / 2024	