

- f) na nově vzniklém přejezdu (parkovacím stání) požadujeme ochranění kabelového vedení uložením do půlených kabelových trub AROT příslušných průměrů (pro kabely do 1 kV ø160 mm, pro kabely 22 kV ø110 mm pro každou žilou) nebo do kabelových betonových žlabů (výrobce Sloupárna Majaléna) pro mechanickou ochranu kabelů. Přejezd bude zakreslen do plánu s vyznačením ochráněného kabelového vedení včetně kot. Plánek se zákresem a kopií tohoto vyjádření předáte na podatelnu nebo zašlete na e-mail: [inspektor@predistribuce.cz](mailto:inspektor@predistribuce.cz).
- g) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. Při změně nivelety terénu (např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před započetím prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty minimálního krytí, je nutno provést zahloubení nebo eventálně přeložku našich sítí. Veškeré práce na podzemních kabelových vedení PREDistribuce, a. s., může provádět výhradně firma vybraná z databáze zhotovitelů PREDistribuce, a. s.
- h) před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREDistribuce, a. s., je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**. Ten lze získat osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů nebo na e-mailové adrese [kds@predistribuce.cz](mailto:kds@predistribuce.cz), a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Udělení souhlasu je vázáno na předložení stanoviska PREDistribuce, a. s., vydaného v rámci vyjádření k projektové dokumentaci a je podmíněno platným souhlasem stavebního úřadu (např. stavebním povolením). Podrobnější informace jsou dostupné na [www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit](http://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit).
- i) **před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení na e-mail: [inspektor@predistribuce.cz](mailto:inspektor@predistribuce.cz) nebo na tel.: 26705 2894**. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Každé poškození zařízení distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku PREDistribuce, a. s.: 800 823 823, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Za správnost zákresu v předložené dokumentaci odpovídá projektant. Při realizaci nepoužívejte mapové podklady starší jeden měsíc. Případné škody na zařízení PREDistribuce, a. s., budou řešeny dle platné legislativy.

Vytyčení distribuční sítě v terénu se neprovádí, pokud jsou trasy kabelů geodeticky zaměřeny nebo dostatečně okotovány. V ostatních případech je vytyčení nezbytné. Objednávky vytyčení zasílejte na [pracevsiti@predistribuce.cz](mailto:pracevsiti@predistribuce.cz), vytyčení je možné realizovat 7 dní od obdržení požadavku.

V případě, že je trasa geodeticky zaměřena, obdržíte v útvaru Kmenová data sítě spolu se Souhlasem se zahájením výkopových prací soubor souřadnic, pomocí kterých Váš geodet určí přesnou polohu našeho zařízení. Bude-li investor na vytyčení geodeticky zaměřených tras přesto trvat, hraje veškeré náklady s tímto spojené.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.**

S pozdravem

**PREDistribuce, a.s.**  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5  
46  
  
Ivo Mít  
vedoucí skupiny  
Dohled správy sítě

Příloha  
Bez příloh  
Kopie  
S 21 130

**PREDistribuce, a. s.**, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
Zákaznická linka PRE: 800 550 055, [www.predistribuce.cz/kontakt](http://www.predistribuce.cz/kontakt)