



Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

ASLB spol. s.r.o.  
Ing. arch. Petr Šindelář  
Fikerova 2157/1  
143 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
2023-12-10

NAŠE ZNAČKA  
PVL-491/2024-260

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Sára Eichelmannová

DATUM  
2024-01-03

**Praha 4, k. ú. Modřany, č. h. p. 1-12-01-0010-0-00**

**„SK Modřany provozní budova“**

**projektová dokumentace ke společnému řízení – stanovisko správce povodí**

DVL\_0820, Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Žádostí doručenou dne 13. 12. 2023 jste nám předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro společné řízení k výše uvedené akci. Jedná se o vybudování zázemí sportovního klubu, o max. 2 NP, jehož součástí budou šatny, sociální zázemí, služební byt a stravovací zařízení. Objekt bude napojen stávajícími přípojkami na technickou infrastrukturu. Odpadní vody ze stravovacího zařízení budou vypouštěny přes odlučovač tuků (o velikosti NS4). Srážkové vody budou svedeny do dvou akumulčních nádrží (o celkovém objemu 29 m<sup>3</sup>) s přepadem do vsakovacího objektu (o objemu 13,6 m<sup>3</sup>).

Stavbou dotčené pozemky: k.ú. Modřany parc. č. 3599/1, 3598 a 4085.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků. Stavba není situována v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodních zdrojů ani na pozemcích, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Investor: SK Modřany

Projektant: ASLB spol. s.r.o. (PD 10/2023)

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený).

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **stanovisko:**

Z hlediska zájmů daných **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/ 8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Odvodnění stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
3. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pokud budou akumulární nádrže projednávány jako vodní díla dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami: k zadržování srážkových vod v akumulárních nádržích o celkovém objemu 29 m<sup>3</sup>.

Pokud bude vsakovací těleso projednáváno jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami: k zadržování srážkových vod ve vsakovacím objektu o objemu 13,6 m<sup>3</sup> a k následnému vsakování.

Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Hydrogeologickým posudkem doložte (vodoprávnímu úřadu) dostatečnou kapacitu vsakovacího zařízení. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů). Do zasakovacího tělesa budou svedeny pouze srážkové vody. Likvidace srážkových vod bude provedena v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 759011.

4. Realizaci odlučovače tuků projednejte s PVS, a.s. Vyčištěné vody z odlučovače tuků budou vypouštěny do jednotné (splaškové) kanalizace pro veřejnou potřebu v limitech kanalizačního řádu hl. m. Prahy se souhlasem správce a provozovatele této kanalizace – max. koncentrace tuků 100 mg/l.
5. Vodoprávnímu úřadu dokladujte způsob likvidace kalů a tuků z odlučovače tuků (smluvní zajištění). Nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby je nutné vypracovat a projednat provozní řád odlučovače tuků.
6. Záměr projednejte s PVK a.s. a PVS a.s. a jejich připomínky k technickému řešení respektujte.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Soňa Hašková  
útvár povrchových a podzemních vod PS6

