

Váš dopis ze dne:
09.01.2025
Vyřizuje / telefon:
Martin Tkadleček / 267052831

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10 Strašnice

V Praze dne 10.01.2025

Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci Praha 12 – Kamýk Přístavba domova se zvláštním režimem ul. Zárubova č.p. 971.

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 167 \text{ kW}$ / $P_s = 116 \text{ kW}$ dle hlavního jističe před elektroměrem: 3x200A je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

a) **Rozvody 1 kV**

Stávající SR 502 bude vyměněna za novou SD 722 – OT, do které bude položen nový kabel AYKY 3x240+120 - OT ze stávající TS 3175 dle situace sítě NN – nový stav.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru (dále jen „projektová dokumentace“) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci předložte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) **a předložené projektové dokumentace, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochrání kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve zřízení služebnosti na kabelovou trasu.

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely řízení o povolení záměru.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100
Příloha: Situace rozvodného zařízení, PD

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí



