

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v podlimitním režimu s názvem

“Rekonstrukce domu Modřanská 4 v Praze 12“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

Zadavatel: městská část Praha 12
Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupen: Milanem Marušítkem, starostou

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
IČ 04996305

Kontaktní osoba: **Mgr. Jan Salmon**, advokát ev. č. 16428, společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Zadavatel obdržel dne 25.1.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

„Chceme se zeptat na položky č. 435 (montáž podlahy z desek do tl. 18 mm P+D) o výměře 385,3 m² a č. 436 (dodávka desek podlahových) též o výměře 385,3 m². Není nám jasné, z jakého materiálu je tato podlaha provedena? V tabulkách Skladby povrchů jsme nenalezli desky OSB nebo podobný materiál pro podlahy (jen pro podhledy). Patří sem desky uvedené ve Skladbách povrchů jako sádrovláknitá deska Fermacell 25 mm a roznášecí vrstva sádrovláknitá deska Fermacell 10 mm? Chápeme to takto správně?“

Dotaz č. 2

„Dále se chceme zeptat na pol 127 s názvem Obklad beton. konstr. deskami plast. do tl. 20 mm, Obložení vnitřních povrchů retenční jímky - desky např. PPR o výměře 100 m². Zde nám není jasné, co se těmito deskami myslí. Podle projektové dokumentace si myslíme, že se jedná o plastovou nádrž, která se obetonuje. Ve výkazu jsme nenalezli položku, kam se vyplní cena za dodávku a montáž této nádrže. Nepatří tedy do pol. 127 dodávka a montáž plastové nádrže? Můžete nám prosím toto objasnit?“

K této žádosti zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

K dotazu č. 1

Položka č.435 je uvažována jako suchá montáž nosné části podlahy z desek (dvě vrstvy) ve 2.N.P. Položka č.436 je uvažována jako dodávka obou vrstev nosné části podlahy ve 2.N.P.

např. z materiálu ze systému Farmacel. Cena dodávky je uvažována vč. prořezů. (proto jsou obě výměry shodné).

Zadavatel dále sděluje, že jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použít jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných řešení.

K dotazu č. 2

Je uvažována jako samostatná železobetonová konstrukce, která je zevnitř obložena houževnatým vodonepropustným materiálem.

S úctou,

Mgr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář s.r.o.