

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v podlimitním režimu s názvem

“Rekonstrukce domu Modřanská 4 v Praze 12“ (dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

Zadavatel: městská část Praha 12
Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupen: Milanem Marušíkem, starostou

V zadávacím řízení zastoupen: J&T advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
IČ 04996305

Kontaktní osoba: **Mgr. Jan Salmon**, advokát ev. č. 16428, společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Zadavatel obdržel dne 1.2.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

„Dle projektu statické části má být nad 3. NP provedena monolitická ŽB deska o tloušťce 170 mm z betonu C25/30. Tato položka však ve výkazu výměr zcela chybí. Prosíme o doplnění a zaslání opraveného VV.“

Dotaz č. 2

„Ve statické části projektu je dále popis řešení retenční jímky:

RETENČNÍ JÍMKA

Jedná se o zapuštěnou železobetonovou konstrukci, která bude sloužit k akumulaci vody pro následné využití v objektu pro splachování WC. Jímka bude železobetonová monolitická konstrukce zastropená atypickými stropními prefa panely. Požadovaná výpočtová únosnost panelů je 22,215 kN/m² – bez vlastní tíhy. Do těla jímky budou provedeny technologické otvory, které jsou specifikovány ve stavební části a části ZTI. Doporučujeme otvory provést jádrovým vrtem dle skutečného provedení technologie. Vodotěsnost jímky je zajištěna obložení vnitřních stěn a dna svařovanou plastovou vanou. Z vnější strany bude jímka natřena asfaltovou emulzí a pracovní spára mezi dnem a stěnou bude ošetřena v pruhu vysokém 500 mm živičným pasem s hliníkovou vložkou.

VV obsahuje položky pro ocenění monolitické konstrukce nádrže, ovšem položku svařovanou plastovou vanu jsme nikde nenašli. VV obsahuje položku č. 127 „Obklad beton. konstr.deskami plast.do tl. 20 mm“ (Obložení vnitřních povrchů retenční jímky - desky např. PPR), která je dle nás v rozporu s popisem ze statické části projektu, kde se hovoří o svařované plastové vaně. Pokud máme vnitřní vodotěsnou izolaci ocenit dle popisu v položce č. 127 VV, prosíme o zaslání přesného popisu materiálu (referenčního výrobku), který má být na obklad použit a technologie provedení vnitřního obkladu. Z hlediska provádění a funkčnosti je vnitřní obklad stěn nádrže plastovými deskami velmi problematický.“

Dotaz č. 3

„V PD se nám nepodařilo najít biologickou čistírnu šedé vody. Prosíme o doplnění příslušných výkresů.“

K této žádosti zadavatel uvádí následující:

Ačkoliv byla Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **doručena smluvnímu zástupci zadavatele po uplynutí lhůty** dle ustanovení § 53, odst. 5 ve spojení s ustanovením § 98, odst. 3 ZZVZ, tedy **není včasná a zadavatel vysvětlení není povinen poskytnout**, rozhodl se zadavatel žádostí zabývat, neboť ji považuje za důvodnou. **Dotazy tedy zadavatel posoudí a bude-li to nutné a oprávněné, provede případnou související změnu zadávací dokumentace.**

Odpověď na výše uvedené dotazy zadavatel uveřejní nejpozději do úterý 6.2.2018 na profilu zadavatele.

V souvislosti s tím se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do pátku 9.2.2018 do 12:00 hodin.

Zadavatel umožňuje účastníkům, kteří již podali nabídky, vzít tyto nabídky zpět a získat tak možnost zohlednit případné změny a doplnění zadávací dokumentace, které v souvislosti s odpovědí na výše uvedené dotazy mohou vyvstat.

S úctou,

**Mgr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář s.r.o.**