

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

Název veřejné zakázky:	Výstavba nového objektu pro dostupné bydlení Modřanská 3/4
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2026-012733
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 12
Sídlo zadavatele:	Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO zadavatele:	00231151
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://zakazky.praha12.cz/">https://zakazky.praha12.cz/</a>

(„veřejná zakázka“, „zadávací řízení“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace: dotaz k části PD MaR – žádáme o doplnění chybějících výkresů MaR regulační schéma kotelny a schématu MaR regulace místnosti.*

Odpověď na dotaz:

Regulační schéma MaR kotelny je na výkresu D.1.4.7.3. Měření a regulace.

Připomínáme, že výběr konkrétních výrobků (kotle, zásobníky vody a další vybavení kotelny) náleží zhotoviteli, který si v rámci zhotovení výrobní dokumentace a na základě jeho technologie zhotoví i výsledné regulační schéma.

Žádné další místnosti nejsou MaR regulovány. Regulace teploty v pobytových místnostech je součástí projektu UT.

**Změna lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24.04. 2026 v 10:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 17. 4. 2026

---

Za městskou část Praha 12

LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Mgr. Vanessa Vilhelmová