

**POZNÁMKA**

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5  
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5  
VEŠKERÉ ROZVODY ELETKROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PODLAZE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH  
A DÁLE KE KONCOVÝM PRVKŮM(ZÁSŮVKY, VYPÍNAČE, SVÍTIDLA) V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
PROVEDENÍ, ZAPOJENÍ VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 21 30 ED.3

**KUCHYŇNĚ POZNÁMKA**

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU  
DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY. KABELY BUDOU PONECHÁNY S DÉLKOVOU REZERVOU.



**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2**

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH  
JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ I SVĚTELNÉ  
OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI


**LEGENDA ELEKTROINSTALACE:**

- SYMBOLY VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6,6+6,6+1,7,5,1) 230V/10A, IP20
- SYMBOLY VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(5,6,1) 230V/10A, IP44
- SYMBOLY TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A
- SYMBOLY ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ 230V/16A
- SYMBOLY ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ IP44 230V/16A
- SYMBOLY SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO (180, 5–1000lx, 2s–32min, –25 C – +55 C)
- SYMBOLY PŘÍSAZENÉ TYPOVÉ BYTOVÉ SVÍTIDLO
- SYMBOLY KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO DO SKLEPNÍCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP44
- SYMBOLY KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO DO SPOLEČNÝCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP40
- SYMBOLY NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NA KUCHYŇSKOU LINKU, NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO BYTOVÉ NA SCHODIŠTĚ
- SYMBOLY TYPOVÉ VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO
- SYMBOLY VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V
- SYMBOLY VENTILÁTOR S DOBĚHEM, DIGESTOŘ – DODÁVKA VZT
- SYMBOLY PROSTOROVÝ TERMOSTAT – DODÁVKA TOPENÍ
- SYMBOLY DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY4

**UMÍSTĚNÍ EL.PRVKŮ V MÍSTNOSTECH, UMÝVACÍ PROSTOR  
DLE ČSN 33 21 30ed.3**



**ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE PODLAHOVÉHO TOPENÍ  
(UPŘESNĚNÍ ZAPOJENÍ DLE VYBRANÉHO DODAVATELE)**



**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA**

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–C–S

Rekonstrukce domu	
Modřanská 4/3, Praha - Modřany	
katastrální území a parcelní číslo	
stavebník	parc. 8, k.ú.Modřany
Městská část Praha 12	
Písková 830/25	
Praha 4	
143 00	
stupeň projektu	DPS
část projektu	silnoproudá elektrotechnika
měřítko	1 : 50
datum	10/2017
projektant	Jaroslav Šebek
arch.návrh	ARCHITEKTURA S.R.O.
Ing.Arch.David Kraus	
vypracovali	Jaroslav Šebek
název výkresu	
SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU PODKROVÍ	
číslo výkresu	
D.1.4.4.-07	