

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

dle § 49 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel: městská část Praha 12
Zastoupený: PhDr. Daniela Rázková, starostka
Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO / DIČ: 00231151 / CZ00231151
Profil: <https://www.softender.cz/detail/PRAHA12>
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Šulc, technik odboru investic a správy majetku – oddělení investic
Tel. / E-mail: +420 244 468 369 / sulc.zdenek@praha12.cz
Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Společnost: pro obce s.r.o.
IČO / DIČ: 24315184 / CZ24315184
Sídlo: Strupčice 224, PSČ 43114
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatel
Tel. / E-mail: +420 777 895 514 / proobce@proobce.eu
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12“
Druh zakázky / zadávacího řízení: stavební práce / zjednodušené podlimitní

Zadavatel obdržel dne 19.04.2016 v 13:07 hod. prostřednictvím profilu zadavatele tento dotaz jednoho z dodavatelů, na nějž ve lhůtě dle § 49 odst. 2 ZVZ odpovídá:

Dotaz: „Konstatujeme rozpor mezi oceňovacím VV a tabulkovou částí PD:

- dle oceňovacího rozpočtu bude provedena „Mazanina betonová t. 5 – 8 cm C 16/20“

- dle TAB PODLAH má být realizován: „rychlý cementový potěr“

Co platí? Co bude realizováno resp. oceněno uchažečů?.

Odpověď:

Na základě odpovědi rozpočtáře zadavatel uvádí, že rozpočtář zatřídil cementový potěr větší tloušťku nad 50 mm do betonové mazaniny. Po odbourání stávajících vrstev podlahy se upřesní tl., dle skutečnosti.

V Praze, dne 22.4. 2016

pro obce s.r.o.
v z. městská část Praha 12