POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(O) (3,5)x1,5
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5
VEŠKERÉ ROZVODY ELETKROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PODLAZE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A DÁLE KE KONCOVÝM PRVKŮM(ZÁSŮVKY, VYPÍNAČE, SVÍTIDLA) V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PROVEDENÍ, ZAPOJENÍ VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 21 30 ED.3

KUCHYNĚ POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY. KABELY BUDOU PONECHÁNY S DÉLKOVOU REZERVOU.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ I SVĚTELNÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6,6+6,6+1,7,5,1) 230V/10A, IP20
- VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(5,6,1) 230V/10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ 230V/16A
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ IP44 230V/16A
- SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO (180, 5–1000lx, 2s–32min, –25 C – +55 C)
- PŘISAZENÉ TYPOVÉ BYTOVÉ SVÍTIDLO
- KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO DO SKLEPNÍCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP44
- KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO DO SPOLEČNÝCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP40
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NA KUCHYŇSKOU LINKU, NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO BYTOVÉ NA SCHODIŠTĚ
- TYPOVÉ VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO
- VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM, DIGESTOŘ – DODÁVKA VZT
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT – DODÁVKA TOPENÍ
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY4

UMÍSTĚNÍ EL.PRVKŮ V MÍSTNOSTECH, UMÝVACÍ PROSTOR DLE ČSN 33 21 30ed.3





ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE PODLAHOVÉHO TOPENÍ

(UPŘESNĚNÍ ZAPOJENÍ DLE VYBRANÉHO DODAVATELE)



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

Rekonstrukce domu Modřanská 4/3, Praha - Modřany	
katastrální území a parcelní číslo	parc. 8, k.ú.Modřany
stavebník	Městská část Praha 12 Písková 830/25 Praha 4 143 00
stupeň projektu	DPS
část projektu	silnoproudá elektrotechnika
měřítko	1 : 50
datum	10/2017
projektant	Jaroslav Šebek
arch.návrh	ARCHITEKTURA S.R.O. Ing.Arch.David Kraus
vypracovali	Jaroslav Šebek
název výkresu	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 1.NP
číslo výkresu	D.1.4.4.-04