



POZNÁMKA :

- ~ - PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ← - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ↖ - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ↖ - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- HH100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPY
- HHR - HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- +125 - NUCENÉ PŘÍVADĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m3/h]
- 100 - NUCENÉ ODVADĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m3/h]
- 250/100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- TLUMIČ HLUKU

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 4cm

±0,000 = 196,10 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON S.R.O. <small>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÝ PROSTŘEDÍ</small> Projekticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28859459		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek			
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:					
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Jan Weinztel	Ing. Josef Lochman	Ing. Jan Weinztel			
INVESTOR	Městská část Praha 12, Plisková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4				
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA				
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu			FORMÁT	6x A4
OBSAH	PŮDORYS A ŘEZY			DATUM	12/2017
				STUPEŇ PD	DSP+DPS
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 1:50 D.1.4.2.03