

MS51 - EKO klubovna				TABULKA OKEN A OKENNÝCH SESTAV												
označení	popis	množství	počet částí sestavy L/P (pohled z interiéru)	šířka (mm)	výška (+ parapet) (mm)	prosklení - typ (+folie)	materiál křídla a rámu	povrch, barevnost (křídlo+rám)	požární odolnost	bezpečnostní	min hlukový útlum (dB)	kování - materiál, barva, provedení, výrobce, série/typ	kování (madlo, vložka: zámek v klíce)	doraz/zarážka	větrací mřížky (mm)	další požadavky (pevné/FIX části, nestandardní šitky kování, práh, roleta/zaluzie, EZS-kontakty, dělátko poljska otevírací mechanismus, at.) a poznámky č.1
O31	Pásová okenní sestava	1	3	5 150	2 650	tepel. Izolační	hliník	hliník			31	kov, stříbrný elox, satin	kl			1) 2200 / 2650 - fix 2) 750 / 2650 - vyklápěné 3) 2200 / 2650 - fix
O32	Okno, fixní	1	1	2 200	2 650	tepel. Izolační	hliník	hliník			31	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O33	Mezipatrové okno, vyklápěcí	1	1	750	3000 (1800)	tepel. Izolační	hliník	hliník			31	kov, stříbrný elox, satin	kl			
O34	Bezúdržbové střešní okno, kyvné	3		660	980	tepel. Izolační	dřevo	RAL + TiZn			31	dle výrobce	-			reference: Velux
Poznámky č.2:																
a)	Umístění a členění výplní otvorů je zobrazeno v arch.stavebních výkresech - zejména půdorysech, pohledech a detailech.															
b)	Další specifikace je uvedena v Technické specifikaci Architektonicko-stavební části, kapitole C) kompletače.															
c)	Počty, rozměry a otvírání oken musí být ověřeny dodavatelem v rámci výběrového řízení a také před osazením na stavbě.															
d)	Předpoklady rolet a oplechování parapetů, vnitřní parapetů, ostění a nadpraží musí být koordinováno s osazením oken a výslednými povrchovými úpravami.															