



**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2**



HZSAX00FHM3E

Naše č. j.: HSAA- 15051-3/2020

Praha, 29. října 2020

Vyřizuje: por. Ing. Tomáš Řehák

Počet listů / Počet příloh: 1/0


Tel.: 950 856 505

E-mail.: tomas.rehak@hzspraha.cz

Vyřizuje: por. Ing. Pavlína Adamcová

Tel.: 950 856 510

E-mail.: pavlina.adamcova@hzspraha.cz



LOXIA a.s.,  
Perucká 2274/26,  
120 00 Praha

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**Název stavby:** MŠ Mydlinky

**Místo stavby:** Praha 12, Modřany, Dolnocholupická-Lešetínská, č.par. 3958/1 a další

**Stavebník:** Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4, 143 00

**Předložená dokumentace:** územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) obdržel dne 19.10.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:**

HZS hl. m. Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. **souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.**

**Podmínka:**

Dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.:

odst. 2 písm. a) v souladu s návrhem v předloženém PBŘ bude provedena změna dimenze potrubí stávajícího podzemního hydrantu v ulici k Beránku. Stávající podzemní hydrant DN80 bude vyměněn za nový DN100. Technické parametry nového hydrantu budou odpovídat ČSN 73 0873 a při kolaudaci bude předloženo prohlášení o shodě a doklad o kontrole provozuschopnosti tohoto hydrantu dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

**Upozornění:**

Upozornění ke stavbě zahradního domku a objektu pro drobná domácí zvířata: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

#### Odůvodnění:

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostního řešení: vypracovali: Ing. Hana Buchnarová, Ing. Miroslav Praxl, číslo ČKAIT: 0101367 z 30.6.2020, 2. podání

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje, mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

#### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního řízení a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

#### Odůvodnění:

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Stavební řízení – průvodní a souhrnná technická zpráva.
- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) § 39 odst. 1. písm. c) a § 43 odst. 1. Je splněn požadavek na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí z pohledu vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

#### Závěr:

HZS hl. m. Prahy na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO VÝŠE UVEDENOU PODMÍNKOU.**

*Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
hlavního města Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
④*



mjr. Ing. Martin Vávra  
vedoucí oddělení ODP6 HZS hl. m. Prahy  
vrchní komisař

#### Rozdělovník

1. HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (IDDS: jm9aa6j)
2. adresát