

Pūdorys 1.NP M 1:100

kapacita 580 m3/hod
vzduch 450 m3/hod 2x170 W
rekuperace 89% 4,7 kW
ohřev el. 0,5 kW
filtrace G4
ByPas
rozměr 928/509/1080 - 75 kg
hladina ak. tlaku max 27 db (A)



Zařízení 1

Výřez M 1:50



kapacita 580 m3/hod
 yzduch 450 m3/hod 2x170 W
 rekuperace 89% 4,7 kW
 ohřev el. 0,5 kW
 filtrace G4
 ByPas
 rozměr 928/509/1080 - 75 kg
 hladina ak. tlaku max 27 db (3,0m)

Řešené prostory

Místnost	Funkce	Plocha	Výška	Objem	Prívod VP	Odtah VO
		(m2)	(m2)	(m3)	(m3/hod)	(m3/hod)
11	Ložnice (Spání)	38,40	2,60	99,84	450,00	
12	Herna	32,10	2,60	83,46		
13	Herna	32,10	2,60	83,46		
14	Jídelna	32,30	2,60	83,98		450,00

Celkem	134,90	350,74
Výměna vzduchu		1,28 /hod

Legenda:



AKTUALIZACE DOKUMENTACE 09/2023

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o. 128 00 Praha 2-Nusle, Čiklova 1706/13a, tel. 261 212 781, http://pkatlas.cz , e-mail: info@pkatlas.cz			
Investor :	Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany	Zodp. projektant :	Ing. Pavel Chrobok
Stavba :	Revitalizace objektu MŠ Pohádka v Praze 12 Imrychova 937/15, Praha 4 - Kamýk k.ú. Kamýk, č.parc. 937	Vypracoval :	Ing. Pavel Chrobok
		Stupeň :	DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY
		Datum :	04/2019
		Č. zakázky :	821-18-04
		Profese :	VZT-rekuperace
Obsah :	Půdorys 1.NP	Měřítko :	Č. výkresu :
		1:100	11