

Váš dopis ze dne:

01.03.2023

Vyřizuje / telefon:

Martin Tkadleček / 267052831

Quality Group s.r.o.

Brněnská 1027

665 01 Rosice Rosice

V Praze dne 09.03.2023

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci Praha 12 – Kamýk Přestavba pavilonu pro školské potřeby ul. Čechtická, parc.č. 546.**

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem  $P_i = 80$  kW bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběr se osadí před elektroměry hlavní jističe: **3x160 A**.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 26705 3621, Na Hroudě 2149/19, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřizená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro územní (a stavební) řízení za účelem vydání územního rozhodnutí (a stavebního povolení) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5  
31

Ing. Miroslav Hamáček  
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158  
bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu 17551853/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
Zákaznická linka PRE: 267 055 555, e-mail: [pre@pre.cz](mailto:pre@pre.cz), [www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)