

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	S.V.	PODLAHA	STROP	STĚNY
------	----------------	--------------------------	------	---------	-------	-------

OBJEKT A

1.01	KOMUNIKACE	13,0	1,9~2,8	CHTELNÁ DLAŽBA	OMITKA	OMITKA
1.02	KOMUNIKACE	12,4	2,7	- DTTO -	DŘEVĚNÝ TRAMOVÝ	- DTTO -
1.03	OBŘADNÍ SÍŇ	52,4	2,8	FOŠNOVÁ	- DTTO -	- DTTO -
1.04	GALERIE	39,7	2,8	- DTTO -	- DTTO -	- DTTO -
1.05	GALERIE	9,0	2,8	- DTTO -	- DTTO -	- DTTO -
1.06	ADMINISTRATIVNÍ MÍSTNOST	9,4	2,8	- DTTO -	- DTTO -	- DTTO -
CELKOVÁ PLOCHA		125,4				

VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-3:

AA4 AB5, AD1, BA1, CA1, CA2 - NORMÁLNÍ - UVNITŘ OBJEKTU
AA7 AD5, AF2, AB8 - VENKOVNÍ - VNĚ OBJEKTU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, /TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 :
ZAKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝ CHRÁNÍČ

POZNÁMKY

- R2 - STAVAJÍCÍ ROZVODNICE PRO OBJEKTU
- HOP2 - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU
- ROZVODY NAVRŽENY KABELY CYKY POD OMITKOU (V KONSTRUKCÍCH)
- VEDENÍ V PODLAŽE ULOŽIT DO TRUBEK
- PŘESNÁ POLOHA TRAF. A TERMOSTATŮ VIZ PROJEKT ÚT
- NÁPAJENÍ A OVLÁDÁNÍ KONVEKTORU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ POUŽITÝCH TYPŮ

LEGENDA VEDENÍ

- Trasa více vedení
- Jednotlivé sílové vedení
- Termostat - ovládací vedení

PARÉ:

ATELIER M

POUPĚTOVA 3, PRAHA 7, 170 04
TEL./FAX: 220 80 71 69
IČO: 13827561, DIČ: CZ5402191993

VYPRACOVAL: ING. BŮHM

ODP. PROJEKTANT: ING. BŮHM

VED. PROJEKTANT: ING. MAREK

INVESTOR: MČ PRAHA 12, PÍSKOVÁ 830/25, PRAHA 4

MÍSTO AKCE: CHUCHELSKÁ č.p. 6, č.parc. 648, PRAHA 12

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VINIČNÍHO DOMKU
ELEKTROINSTALACE

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - TOPENÍ

PŘÍLOHA Č.: E4

DATUM: 12/2011

STUPEŇ: DPS

FORMÁT A4: 3x A4

MĚŘÍTKO: 1:50

ZAK. ČÍSLO: E-1206

1

1