



POZNÁMKA:  
\*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MÚSÍ BÝT DOORČENA ČSN 33200-1:701

SOUSTAVA - 50Hz 230V/400V TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNČÍ POSPULOVÁNÍM CY 6  
ROZVODY PŘEVEDENÝ VODÍČI CYK

- INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NŮREM ČSN 33 2000.

- PRO KOUPELNY JEŽENKA ČSN 33 2000-7:701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.

MUSÍ BÝT DODANÝ POŠODÁVNÝ STAVBNÍ ČÁSTI NA UKLADÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLÁČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.

- VŠEČERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚBĚ NĚJEN KONTROLNÍCH DNŮ V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELŽ OCHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM. V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU

KABELY UKLADANY DO OCHRÁNČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU DOPLAČNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN

- VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KODROVNOVANO S DALŠÍM PRŮBĚHEM NA STAVĚBĚ

#### LEGENDA:

- ↔ Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
- ⚡ Vypínač č.6
- ⚡ Vypínač č.1
- ⚡ Vypínač č.5
- ⚡ Vypínač č.7
- ⚡ Vypínač č.6+6
- ⚡ Vypínač č.1 IP44
- ⚡ Zásuvka 230V 16A
- ⚡ Zásuvka 230V 16A IP44

- ➔ 3F zásuvka 400V
- ➔ Anténní zásuvka
- ➔ Zásuvka pro sdělovací zařízení
- ⚡ Elektrický vývod
- ⚡ Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem
- ⚡ Svítidlo
- ⚡ Světelný vývod
- ⚡ Světelný zdroj
- ⚡ Světlotmet

- ⚡ Pohybové čidlo
- ⚡ Podlahové vytápění
- ⚡ Tepelný vypínač - termostat
- ⚡ Tepelný vypínač - termostat II
- ⚡ Tlačítkový ovladač
- ⚡ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem
- ⚡ Ventilátor
- ⚡ Elektrický vývod 1F
- ⚡ Elektrický vývod 3F

- ⚡ Zvonkové tlačítko
- ⚡ Videotelefon - vnitřní jednotka
- ⚡ Videotelefon - vnější jednotka
- ⚡ Domovní zvonek
- ⚡ Rozvaděč
- ⚡ Stoupací vedení
- ⚡ Klesací vedení
- ⚡ Stoupací/klesací vedení
- ⚡ Klesací vedení
- ⚡ Hlasící koutový - optický
- ⚡ Uzemnění

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.				
HJP, Projektant části REINVEST spol. s r.o. K Havenu Dvůr 897/66 100 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		VYPRACOVAL Václav Kraus	ZODP. PROJEKTANT Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
STAVEBNÍK Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151				
MÍSTO STAVBY pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393]				
OBEC Praha - Cholutice				
AKCE HASIČSKÁ ZBRŮJNICE CHOLUPICE				
ČÁST PD D.1.4.f ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ Datum	DPS 12 / 2024	Paré
VÝKRES PŮDORYS ZÁSUVKY 2. NP		Č. VÝKRESU ELE 03	MĚŘÍTKO Formát 1:50 841x1000	