

Tabulka prostorů – pobytových - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Počet osob (trvale-dobové pracovní)	Množství vzduchu na osobu	Vypočtená frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod	Vypočtený přívod čerstvého vzduchu dle osob	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod
1.NP														
1.NP	53	KANCELÁŘ	22,4 m²	67,33 m³	5	25 m³/h	1,9	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,9	0 m³/h	125 m³/h	1,9
1.NP	54	KANCELÁŘ	19,6 m²	58,84 m³	5	25 m³/h	2,1	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	2,1	0 m³/h	125 m³/h	2,1
1.NP	55	KANCELÁŘ	21,8 m²	65,39 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
1.NP	143	KANCELÁŘ	9,1 m²	25,94 m³	2	25 m³/h	1,9	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,9	0 m³/h	50 m³/h	1,9
1.NP	144	KANCELÁŘ	9,1 m²	26,08 m³	2	25 m³/h	1,9	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,9	0 m³/h	50 m³/h	1,9
1.NP	145	KANCELÁŘ	10,7 m²	30,43 m³	2	25 m³/h	1,6	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,6	0 m³/h	50 m³/h	1,6
1.NP	146	KANCELÁŘ	10,7 m²	30,43 m³	2	25 m³/h	1,6	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,6	0 m³/h	50 m³/h	1,6
1.NP	147	KANCELÁŘ	10,7 m²	30,43 m³	2	25 m³/h	1,6	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,6	0 m³/h	50 m³/h	1,6
1.NP	148	KANCELÁŘ	10,7 m²	30,29 m³	2	25 m³/h	1,7	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,7	0 m³/h	50 m³/h	1,7
1.NP	149	KANCELÁŘ	48,3 m²	164,57 m³	6	25 m³/h	0,9	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	0,9	0 m³/h	150 m³/h	0,9
1.NP	150	POKLADNA	57,4 m²	172,79 m³	8	25 m³/h	1,2	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	1,2	0 m³/h	200 m³/h	1,2
1.NP	151	KANCELÁŘ	44,1 m²	132,34 m³	4	25 m³/h	0,8	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	0,8	0 m³/h	100 m³/h	0,8
1.NP	155	KANCELÁŘ PODATELNÝ	37,4 m²	112,11 m³	4	25 m³/h	0,9	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	0,9	0 m³/h	100 m³/h	0,9
1.NP	156	KANCELÁŘ	29,2 m²	87,60 m³	6	25 m³/h	1,7	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,7	0 m³/h	150 m³/h	1,7
1.NP	157	KANCELÁŘ	22,6 m²	67,72 m³	6	25 m³/h	2,2	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	2,2	0 m³/h	150 m³/h	2,2
1.NP	158	KANCELÁŘ	14,8 m²	44,32 m³	3	25 m³/h	1,7	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,7	0 m³/h	100 m³/h	2,3
1.NP	159	KANCELÁŘ	31,4 m²	94,10 m³	11	25 m³/h	2,9	275 m³/h	0 m³/h	275 m³/h	2,9	0 m³/h	275 m³/h	2,9
1.NP	162	KANCELÁŘ	23,7 m²	71,04 m³	6	25 m³/h	2,1	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	2,1	0 m³/h	150 m³/h	2,1
1.NP	163	KANCELÁŘ	30,7 m²	91,97 m³	6	25 m³/h	1,6	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,6	0 m³/h	150 m³/h	1,6
1.NP	165	KANCELÁŘ	13,2 m²	39,72 m³	6	25 m³/h	3,8	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	3,8	0 m³/h	150 m³/h	3,8
1.NP	166	JEDNAČÍ MÍSTNOST	40,4 m²	121,28 m³	20	25 m³/h	4,1	500 m³/h	0 m³/h	500 m³/h	4,1	0 m³/h	500 m³/h	4,1
1.NP	250.02-1	VSTUPNÍ HALA-1	302,5 m²	1199,67 m³	27	30 m³/h	0,7	810 m³/h	0 m³/h	1090 m³/h	0,9	0 m³/h	500 m³/h	0,4
1.NP	251.01	MULTIFUNKČNÍ SÁL	225,0 m²	1325,78 m³	166	30 m³/h	3,8	4980 m³/h	4380 m³/h	4984 m³/h	3,8	4980 m³/h	4980 m³/h	3,8
1.NP	251.06	SALÓNEK	18,3 m²	73,33 m³	10	30 m³/h	4,1	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	4,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0
1.NP	251.07	SALÓNEK	19,8 m²	79,31 m³	10	30 m³/h	3,8	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	3,8	0 m³/h	0 m³/h	0,0
1.NP	253	REPROGRAFIE	60,8 m²	243,45 m³	3	30 m³/h	0,4	90 m³/h	510 m³/h	510 m³/h	2,1	510 m³/h	510 m³/h	2,1
1.NP	255.01	RESTAURACE ODBYTOVÁ ČÁST	178,2 m²	706,69 m³	80	30 m³/h	3,4	2400 m³/h	0 m³/h	2400 m³/h	3,4	2400 m³/h	2520 m³/h	3,6
1.NP	255.03	KANCELÁŘ	5,0 m²	14,95 m³	1	30 m³/h	2,0	30 m³/h	0 m³/h	30 m³/h	2,0	30 m³/h	30 m³/h	2,0
1.NP	255.14	DENNÍ MÍSTNOST	6,2 m²	16,64 m³	4	25 m³/h	6,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	6,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0
1.NP	256.01	KAVÁRNA (BUFET)	89,8 m²	360,17 m³	30	30 m³/h	2,5	900 m³/h	0 m³/h	900 m³/h	2,5	0 m³/h	900 m³/h	2,5
1.NP	313-1	CHODBA-1	223,8 m²	671,90 m³	40	25 m³/h	1,5	1000 m³/h	0 m³/h	4382 m³/h	6,5	0 m³/h	5047 m³/h	7,5
1.NP	313-2	CHODBA-2	36,0 m²	107,86 m³	6	25 m³/h	1,4	150 m³/h	0 m³/h	425 m³/h	3,9	0 m³/h	0 m³/h	0,0
2.NP														
2.NP	2	KANCELÁŘ	26,2 m²	78,54 m³	7	25 m³/h	2,2	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,2	0 m³/h	175 m³/h	2,2
2.NP	3	KANCELÁŘ	40,7 m²	122,02 m³	12	25 m³/h	2,5	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	2,5	0 m³/h	300 m³/h	2,5
2.NP	4	KANCELÁŘ	22,0 m²	66,03 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
2.NP	59	SLUŽEBNA POLICIE	24,2 m²	72,48 m³	4	25 m³/h	1,4	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,4	0 m³/h	100 m³/h	1,4
2.NP	67	KANCELÁŘ	29,4 m²	88,30 m³	7	25 m³/h	2,0	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,0	0 m³/h	175 m³/h	2,0
2.NP	68	KANCELÁŘ	24,8 m²	74,49 m³	5	25 m³/h	1,7	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,7	0 m³/h	125 m³/h	1,7
2.NP	69	KANCELÁŘ	25,9 m²	77,65 m³	5	25 m³/h	1,6	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,6	0 m³/h	125 m³/h	1,6
2.NP	70	KANCELÁŘ	25,6 m²	76,67 m³	5	25 m³/h	1,6	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,6	0 m³/h	125 m³/h	1,6
2.NP	71	KANCELÁŘ	14,2 m²	42,68 m³	2	25 m³/h	1,2	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,2	0 m³/h	50 m³/h	1,2
2.NP	72	KANCELÁŘ	14,2 m²	42,68 m³	2	25 m³/h	1,2	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,2	0 m³/h	50 m³/h	1,2
2.NP	73	KANCELÁŘ	22,6 m²	67,89 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
2.NP	74	KANCELÁŘ	21,9 m²	65,63 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
2.NP	75	KANCELÁŘ	21,7 m²	65,06 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
2.NP	76	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,70 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
2.NP	77	KANCELÁŘ	21,5 m²	64,55 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
2.NP	78	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,92 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
2.NP	79	KANCELÁŘ	32,1 m²	96,18 m³	5	25 m³/h	1,3	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,3	0 m³/h	125 m³/h	1,3
2.NP	81	KANCELÁŘ	25,5 m²	76,64 m³	4	25 m³/h	1,3	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,3	0 m³/h	100 m³/h	1,3
2.NP	83	JEDNAČÍ MÍSTNOST	36,2 m²	108,58 m³	12	25 m³/h	2,8	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	2,8	0 m³/h	300 m³/h	2,8
2.NP	84	JEDNAČÍ MÍSTNOST	19,9 m²	59,60 m³	8	25 m³/h	3,4	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	3,4	0 m³/h	200 m³/h	3,4
2.NP	99	KANCELÁŘ	17,5 m²	53,13 m³	4	25 m³/h	1,9	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,9	0 m³/h	100 m³/h	1,9
2.NP	100	KANCELÁŘ	16,4 m²	49,14 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	101	KANCELÁŘ	16,4 m²	49,15 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	102	KANCELÁŘ	16,4 m²	49,34 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	103	KANCELÁŘ	16,3 m²	48,86 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	104	KANCELÁŘ	16,4 m²	49,34 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	105	KANCELÁŘ	23,4 m²	70,19 m³	4	25 m³/h	1,4	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,4	0 m³/h	100 m³/h	1,4
2.NP	106	KANCELÁŘ	18,0 m²	54,08 m³	4	25 m³/h	1,8	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,8	0 m³/h	100 m³/h	1,8
2.NP	107	KANCELÁŘ	19,2 m²	58,04 m³	4	25 m³/h	1,7	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,7	0 m³/h	100 m³/h	1,7
2.NP	108	KANCELÁŘ	17,8 m²	53,52 m³	4	25 m³/h	1,9	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,9	0 m³/h	100 m³/h	1,9
2.NP	109	KANCELÁŘ	15,9 m²	47,70 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	110	KANCELÁŘ	16,0 m²	47,89 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	111	KANCELÁŘ	15,8 m²	47,41 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	112	KANCELÁŘ	15,8 m²	47,32 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	113	KANCELÁŘ	15,9 m²	47,80 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	114	KANCELÁŘ	15,7 m²	47,19 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
2.NP	115	KANCELÁŘ	25,1 m²	75,22 m³	7	25 m³/h	2,3	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,3	0 m³/h	175 m³/h	2,3
2.NP	116	KANCELÁŘ	24,1 m²	72,28 m³	7	25 m³/h	2,4	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,4	0 m³/h	175 m³/h	2,4
2.NP	117	KANCELÁŘ	26,5 m²	79,41 m³	7	25 m³/h	2,2	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,2	0 m³/h	175 m³/h	2,2
2.NP	118	KANCELÁŘ	32,1 m²	96,32 m³	7	25 m³/h	1,8	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	1,8	0 m³/h	175 m³/h	1,8
2.NP	119	KANCELÁŘ	16,7 m²	50,20 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
2.NP	120	KANCELÁŘ	15,3 m²	45,77 m³	4	25 m³/h	2,2	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,2	0 m³/h	100 m³/h	2,2
2.NP	121	KANCELÁŘ	31,6 m²	94,68 m³	3	25 m³/h	0,8	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	0,8	0 m³/h	75 m³/h	0,8
2.NP	125	ČEKÁRNA	30,0 m²	108,08 m³	15	25 m³/h	3,5	375 m³/h	0 m³/h	375 m³/h	3,5	0 m³/h	375 m³/h	3,5
2.NP	126	JEDNAČÍ MÍSTNOST	41,5 m²	124,62 m³	20	25 m³/h	4,0	500 m³/h	0 m³/h	500 m³/h	4,0	0 m³/h	500 m³/h	4,0
2.NP	127	KANCELÁŘ	28,5 m²	85,64 m³	7	25 m³/h	2,0	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,0	0 m³/h	175 m³/h	2,0
2.NP	128	KANCELÁŘ	38,1 m²	114,25 m³	6	25 m³/h	1,3	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,3	0 m³/h	150 m³/h	1,3
2.NP	129	KANCELÁŘ	23,2 m²	69,75 m³	3	25 m³/h	1,1	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,1	0 m³/h	75 m³/h	1,1
2.NP	130	KANCELÁŘ	22,4 m²	67,33 m³	3	25 m³/h	1,1	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,1	0 m³/h	75 m³/h	1,1
2.NP	131	KANCELÁŘ	25,3 m²	76,05 m³	6	25 m³/h	2,0	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	2,0	0 m³/h	150 m³/h	2,0
2.NP	132	KANCELÁŘ	23,0 m²</											

Tabulka prostorů – pobytových - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Počet osob (trvale-dobové pracovní)	Množství vzduchu na osobu	Vypočtená frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod	Vypočtený přívod čerstvého vzduchu dle osob	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod
2.NP	141	ČEKÁRNA	23,1 m²	83,25 m³	8	25 m³/h	2,4	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	2,4	0 m³/h	200 m³/h	2,4
2.NP	142	JEDNACÍ MÍSTNOST	39,6 m²	118,71 m³	16	25 m³/h	3,4	400 m³/h	0 m³/h	400 m³/h	3,4	0 m³/h	400 m³/h	3,4
2.NP	170	KANCELÁŘ	26,2 m²	78,72 m³	3	25 m³/h	1,0	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,0	0 m³/h	75 m³/h	1,0
2.NP	171	KANCELÁŘ	24,5 m²	73,56 m³	3	25 m³/h	1,0	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,0	0 m³/h	75 m³/h	1,0
2.NP	172	KANCELÁŘ	24,0 m²	71,87 m³	3	25 m³/h	1,0	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,0	0 m³/h	75 m³/h	1,0
2.NP	173	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,81 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
2.NP	174	KANCELÁŘ	13,5 m²	40,51 m³	3	25 m³/h	1,9	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,9	0 m³/h	75 m³/h	1,9
2.NP	175	KANCELÁŘ	40,7 m²	122,01 m³	11	25 m³/h	2,3	275 m³/h	0 m³/h	275 m³/h	2,3	0 m³/h	275 m³/h	2,3
2.NP	323	CHODBA HALA	144,5 m²	392,53 m³	18	25 m³/h	1,1	450 m³/h	0 m³/h	1450 m³/h	3,7	0 m³/h	1450 m³/h	3,7
2.NP	502	REZERVA	23,3 m²	69,94 m³	4	25 m³/h	1,4	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,4	0 m³/h	100 m³/h	1,4
3.NP														
3.NP	49	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,91 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	50	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,91 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	61	KANCELÁŘ	27,6 m²	82,83 m³	7	25 m³/h	2,1	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,1	0 m³/h	175 m³/h	2,1
3.NP	62	KANCELÁŘ	18,4 m²	55,16 m³	5	25 m³/h	2,3	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	2,3	0 m³/h	125 m³/h	2,3
3.NP	63	KANCELÁŘ	24,8 m²	74,49 m³	5	25 m³/h	1,7	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,7	0 m³/h	125 m³/h	1,7
3.NP	64	KANCELÁŘ	22,4 m²	80,51 m³	6	25 m³/h	1,9	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,9	0 m³/h	150 m³/h	1,9
3.NP	65	KANCELÁŘ	39,8 m²	119,32 m³	6	25 m³/h	1,3	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,3	0 m³/h	150 m³/h	1,3
3.NP	85	KANCELÁŘ	27,7 m²	83,00 m³	7	25 m³/h	2,1	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,1	0 m³/h	175 m³/h	2,1
3.NP	86	KANCELÁŘ	15,7 m²	46,96 m³	3	25 m³/h	1,6	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,6	0 m³/h	75 m³/h	1,6
3.NP	87	KANCELÁŘ	21,8 m²	65,26 m³	3	25 m³/h	1,1	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,1	0 m³/h	75 m³/h	1,1
3.NP	88	KANCELÁŘ	14,7 m²	44,19 m³	2	25 m³/h	1,1	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,1	0 m³/h	50 m³/h	1,1
3.NP	89	KANCELÁŘ	13,7 m²	41,18 m³	2	25 m³/h	1,2	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,2	0 m³/h	50 m³/h	1,2
3.NP	90	KANCELÁŘ	12,2 m²	36,70 m³	2	25 m³/h	1,4	50 m³/h	0 m³/h	50 m³/h	1,4	0 m³/h	50 m³/h	1,4
3.NP	91	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,70 m³	5	25 m³/h	1,9	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,9	0 m³/h	125 m³/h	1,9
3.NP	92	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,92 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	93	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,93 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	94	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,69 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	95	KANCELÁŘ	21,9 m²	65,63 m³	3	25 m³/h	1,1	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,1	0 m³/h	75 m³/h	1,1
3.NP	96	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,82 m³	3	25 m³/h	1,2	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,2	0 m³/h	75 m³/h	1,2
3.NP	98	JEDNACÍ MÍSTNOST	30,5 m²	91,38 m³	12	25 m³/h	3,3	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	3,3	0 m³/h	300 m³/h	3,3
3.NP	200	KANCELÁŘ	28,4 m²	85,31 m³	7	25 m³/h	2,1	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,1	0 m³/h	175 m³/h	2,1
3.NP	201	KANCELÁŘ	20,5 m²	61,44 m³	4	25 m³/h	1,6	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,6	0 m³/h	100 m³/h	1,6
3.NP	202	KANCELÁŘ	21,8 m²	65,33 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
3.NP	203	KANCELÁŘ	24,0 m²	71,90 m³	4	25 m³/h	1,4	100 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	2,8	0 m³/h	200 m³/h	2,8
3.NP	204	KANCELÁŘ	20,8 m²	62,45 m³	4	25 m³/h	1,6	100 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	3,2	0 m³/h	200 m³/h	3,2
3.NP	205	KANCELÁŘ	21,7 m²	65,06 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
3.NP	206	KANCELÁŘ	24,0 m²	71,92 m³	4	25 m³/h	1,4	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,4	0 m³/h	100 m³/h	1,4
3.NP	207	KANCELÁŘ	21,4 m²	64,23 m³	4	25 m³/h	1,6	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,6	0 m³/h	100 m³/h	1,6
3.NP	208	KANCELÁŘ	22,4 m²	67,25 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
3.NP	209	KANCELÁŘ	22,2 m²	66,58 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
3.NP	212	JEDNACÍ MÍSTNOST	30,4 m²	91,18 m³	12	25 m³/h	3,3	300 m³/h	0 m³/h	300 m³/h	3,3	0 m³/h	300 m³/h	3,3
3.NP	213	JEDNACÍ MÍSTNOST	20,1 m²	60,15 m³	8	25 m³/h	3,3	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	3,3	0 m³/h	200 m³/h	3,3
3.NP	214	KANCELÁŘ	24,9 m²	74,67 m³	7	25 m³/h	2,3	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,3	0 m³/h	175 m³/h	2,3
3.NP	215	KANCELÁŘ	21,5 m²	64,46 m³	5	25 m³/h	1,9	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,9	0 m³/h	125 m³/h	1,9
3.NP	216	KANCELÁŘ	30,2 m²	90,64 m³	6	25 m³/h	1,7	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,7	0 m³/h	150 m³/h	1,7
3.NP	217	KANCELÁŘ	20,8 m²	62,51 m³	4	25 m³/h	1,6	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,6	0 m³/h	100 m³/h	1,6
3.NP	218	KANCELÁŘ	21,5 m²	64,41 m³	4	25 m³/h	1,6	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,6	0 m³/h	100 m³/h	1,6
3.NP	221	KANCELÁŘ	30,0 m²	90,14 m³	6	25 m³/h	1,7	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	1,7	0 m³/h	150 m³/h	1,7
3.NP	222	KANCELÁŘ	26,0 m²	77,88 m³	4	25 m³/h	1,3	100 m³/h	0 m³/h	120 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,3
3.NP	224	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,70 m³	5	25 m³/h	1,9	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,9	0 m³/h	125 m³/h	1,9
3.NP	225	KANCELÁŘ	22,4 m²	67,41 m³	5	25 m³/h	1,9	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,9	0 m³/h	125 m³/h	1,9
3.NP	226	KANCELÁŘ	19,8 m²	59,48 m³	3	25 m³/h	1,3	75 m³/h	0 m³/h	75 m³/h	1,3	0 m³/h	75 m³/h	1,3
3.NP	227	KANCELÁŘ	28,1 m²	84,44 m³	7	25 m³/h	2,1	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,1	0 m³/h	175 m³/h	2,1
3.NP	228	JEDNACÍ MÍSTNOST	40,0 m²	119,90 m³	20	25 m³/h	4,2	500 m³/h	0 m³/h	500 m³/h	4,2	0 m³/h	500 m³/h	4,2
3.NP	259.01	KANCELÁŘ	75,5 m²	226,41 m³	7	25 m³/h	0,8	175 m³/h	0 m³/h	325 m³/h	1,4	0 m³/h	325 m³/h	1,4
3.NP	259.02	KANCELÁŘ	77,7 m²	233,11 m³	8	25 m³/h	0,9	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	0,9	0 m³/h	200 m³/h	0,9
3.NP	259.03	KANCELÁŘ	132,9 m²	398,75 m³	13	25 m³/h	0,8	325 m³/h	0 m³/h	325 m³/h	0,8	0 m³/h	325 m³/h	0,8
3.NP	259.04	KANCELÁŘ	141,6 m²	418,87 m³	14	25 m³/h	0,8	350 m³/h	0 m³/h	350 m³/h	0,8	0 m³/h	350 m³/h	0,8
3.NP	259.05	KANCELÁŘ	113,9 m²	331,86 m³	11	25 m³/h	0,8	275 m³/h	0 m³/h	275 m³/h	0,8	0 m³/h	325 m³/h	1,0
3.NP	259.06	KANCELÁŘ	67,6 m²	202,92 m³	7	25 m³/h	0,9	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	0,9	0 m³/h	175 m³/h	0,9
3.NP	259.07	KANCELÁŘ	60,5 m²	181,36 m³	6	25 m³/h	0,8	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	0,8	0 m³/h	150 m³/h	0,8
3.NP	259.08	KANCELÁŘ	50,8 m²	152,29 m³	5	25 m³/h	0,8	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	0,8	0 m³/h	125 m³/h	0,8
3.NP	259.09	KANCELÁŘ	39,0 m²	117,14 m³	4	25 m³/h	0,9	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	0,9	0 m³/h	100 m³/h	0,9
3.NP	259.10	KANCELÁŘ	56,4 m²	169,15 m³	6	25 m³/h	0,9	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	0,9	0 m³/h	150 m³/h	0,9
4.NP														
4.NP	1	KANCELÁŘ	22,8 m²	68,49 m³	6	25 m³/h	2,2	150 m³/h	0 m³/h	150 m³/h	2,2	0 m³/h	150 m³/h	2,2
4.NP	7	KANCELÁŘ	22,4 m²	67,33 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
4.NP	8	KANCELÁŘ	25,1 m²	75,25 m³	7	25 m³/h	2,3	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,3	0 m³/h	175 m³/h	2,3
4.NP	9	KANCELÁŘ	15,9 m²	47,72 m³	4	25 m³/h	2,1	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,1	0 m³/h	100 m³/h	2,1
4.NP	10	KANCELÁŘ	16,7 m²	50,13 m³	4	25 m³/h	2,0	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	2,0	0 m³/h	100 m³/h	2,0
4.NP	11	KANCELÁŘ	18,7 m²	56,13 m³	4	25 m³/h	1,8	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,8	0 m³/h	100 m³/h	1,8
4.NP	13	KANCELÁŘ	21,6 m²	64,69 m³	4	25 m³/h	1,5	100 m³/h	0 m³/h	100 m³/h	1,5	0 m³/h	100 m³/h	1,5
4.NP	14	KANCELÁŘ	34,8 m²	104,50 m³	8	25 m³/h	1,9	200 m³/h	0 m³/h	200 m³/h	1,9	0 m³/h	200 m³/h	1,9
4.NP	16	KANCELÁŘ	26,0 m²	78,03 m³	7	25 m³/h	2,2	175 m³/h	0 m³/h	175 m³/h	2,2	0 m³/h	175 m³/h	2,2
4.NP	17	KANCELÁŘ	59,4 m²	163,12 m³	13	25 m³/h	2,0	325 m³/h	0 m³/h	325 m³/h	2,0	0 m³/h	325 m³/h	2,0
4.NP	17A	KANCELÁŘ	31,0 m²	92,96 m³	5	25 m³/h	1,3	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,3	0 m³/h	125 m³/h	1,3
4.NP	18	KANCELÁŘ	30,0 m²	81,34 m³	5	25 m³/h	1,5	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,5	0 m³/h	125 m³/h	1,5
4.NP	19	KANCELÁŘ	45,1 m²	123,15 m³	5	25 m³/h	1,0	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,0	0 m³/h	125 m³/h	1,0
4.NP	20	KANCELÁŘ	41,0 m²	111,39 m³	5	25 m³/h	1,1	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,1	0 m³/h	125 m³/h	1,1
4.NP	21	KANCELÁŘ	31,1 m²	84,38 m³	5	25 m³/h	1,5	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,5	0 m³/h	125 m³/h	1,5
4.NP	22	KANCELÁŘ	30,9 m²	104,48 m³	5	25 m³/h	1,2	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,2	0 m³/h	125 m³/h	1,2
4.NP	23	KANCELÁŘ	31,0 m²	92,96 m³	5	25 m³/h	1,3	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,3	0 m³/h	125 m³/h	1,3
4.NP	24	KANCELÁŘ	30,7 m²	92,13 m³	5	25 m³/h	1,4	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h	1,4	0 m³/h	125 m³/h	1,4
4.NP	25	KANCELÁŘ	28,1 m²	84,33 m³	5	25 m³/h	1,5	125 m³/h	0 m³/h	125 m³/h				

Tabulka prostorů – pobytových - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Počet osob (trvale-dobové pracovní)	Množství vzduchu na osobu	Vypočtená frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod	Vypočtený přívod čerstvého vzduchu dle osob	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu převáděného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu převáděného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu převáděného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod
4.NP	33	KANCELÁŘ	29,9 m ²	89,77 m ³	6	25 m ³ /h	1,7	150 m ³ /h	0 m ³ /h	150 m ³ /h	1,7	0 m ³ /h	150 m ³ /h	1,7
4.NP	34	KANCELÁŘ	24,7 m ²	74,20 m ³	3	25 m ³ /h	1,0	75 m ³ /h	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,0	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,0
4.NP	39b	JEDNACÍ MÍSTNOST	35,6 m ²	106,69 m ³	12	25 m ³ /h	2,8	300 m ³ /h	0 m ³ /h	300 m ³ /h	2,8	0 m ³ /h	300 m ³ /h	2,8
4.NP	41	KANCELÁŘ	29,3 m ²	88,02 m ³	7	25 m ³ /h	2,0	175 m ³ /h	0 m ³ /h	175 m ³ /h	2,0	0 m ³ /h	175 m ³ /h	2,0
4.NP	42	KANCELÁŘ	21,7 m ²	65,11 m ³	2	25 m ³ /h	0,8	50 m ³ /h	0 m ³ /h	50 m ³ /h	0,8	0 m ³ /h	50 m ³ /h	0,8
4.NP	43	KANCELÁŘ	43,5 m ²	130,42 m ³	9	25 m ³ /h	1,7	225 m ³ /h	0 m ³ /h	225 m ³ /h	1,7	0 m ³ /h	225 m ³ /h	1,7
4.NP	44	KANCELÁŘ	27,1 m ²	81,33 m ³	2	25 m ³ /h	0,6	50 m ³ /h	0 m ³ /h	50 m ³ /h	0,6	0 m ³ /h	50 m ³ /h	0,6
4.NP	45	KANCELÁŘ	21,7 m ²	65,09 m ³	5	25 m ³ /h	1,9	125 m ³ /h	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,9	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,9
4.NP	46	KANCELÁŘ	22,9 m ²	68,70 m ³	5	25 m ³ /h	1,8	125 m ³ /h	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8
4.NP	47	KANCELÁŘ	31,9 m ²	95,79 m ³	6	25 m ³ /h	1,6	150 m ³ /h	0 m ³ /h	150 m ³ /h	1,6	0 m ³ /h	150 m ³ /h	1,6
4.NP	48	KANCELÁŘ	23,8 m ²	71,27 m ³	5	25 m ³ /h	1,8	125 m ³ /h	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8
4.NP	51	KANCELÁŘ	27,0 m ²	81,11 m ³	4	25 m ³ /h	1,2	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,2	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,2
4.NP	57	KANCELÁŘ	17,3 m ²	51,98 m ³	3	25 m ³ /h	1,4	75 m ³ /h	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,4
4.NP	176	ÚČEBNA	41,4 m ²	149,62 m ³	15	25 m ³ /h	2,5	375 m ³ /h	0 m ³ /h	375 m ³ /h	2,5	0 m ³ /h	375 m ³ /h	2,5
4.NP	181	KANCELÁŘ	25,3 m ²	75,81 m ³	7	25 m ³ /h	2,3	175 m ³ /h	0 m ³ /h	175 m ³ /h	2,3	0 m ³ /h	175 m ³ /h	2,3
4.NP	182	KANCELÁŘ	22,4 m ²	67,17 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	183	KANCELÁŘ	12,1 m ²	36,44 m ³	2	25 m ³ /h	1,4	50 m ³ /h	0 m ³ /h	50 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	50 m ³ /h	1,4
4.NP	184	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,92 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	185	KANCELÁŘ	22,3 m ²	66,94 m ³	6	25 m ³ /h	2,2	150 m ³ /h	0 m ³ /h	150 m ³ /h	2,2	0 m ³ /h	150 m ³ /h	2,2
4.NP	186	KANCELÁŘ	24,7 m ²	74,00 m ³	4	25 m ³ /h	1,4	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4
4.NP	187	KANCELÁŘ	23,9 m ²	71,55 m ³	4	25 m ³ /h	1,4	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4
4.NP	189	KANCELÁŘ	21,2 m ²	63,52 m ³	4	25 m ³ /h	1,6	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,6	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,6
4.NP	190	KANCELÁŘ	15,8 m ²	47,32 m ³	4	25 m ³ /h	2,1	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	2,1	0 m ³ /h	100 m ³ /h	2,1
4.NP	191	KANCELÁŘ	25,7 m ²	77,03 m ³	4	25 m ³ /h	1,3	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,3	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,3
4.NP	192	KANCELÁŘ	24,7 m ²	74,00 m ³	4	25 m ³ /h	1,4	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4
4.NP	193	KANCELÁŘ	24,7 m ²	74,00 m ³	4	25 m ³ /h	1,4	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,4
4.NP	194	KANCELÁŘ	24,8 m ²	74,48 m ³	4	25 m ³ /h	1,3	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,3	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,3
4.NP	196	JEDNACÍ MÍSTNOST	19,5 m ²	58,50 m ³	8	25 m ³ /h	3,4	200 m ³ /h	0 m ³ /h	200 m ³ /h	3,4	0 m ³ /h	200 m ³ /h	3,4
4.NP	197	JEDNACÍ MÍSTNOST	31,3 m ²	93,91 m ³	12	25 m ³ /h	3,2	300 m ³ /h	0 m ³ /h	300 m ³ /h	3,2	0 m ³ /h	300 m ³ /h	3,2
4.NP	223	KANCELÁŘ	22,5 m ²	67,59 m ³	5	25 m ³ /h	1,8	125 m ³ /h	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8
4.NP	230	KANCELÁŘ	25,6 m ²	76,66 m ³	8	25 m ³ /h	2,6	200 m ³ /h	0 m ³ /h	200 m ³ /h	2,6	0 m ³ /h	200 m ³ /h	2,6
4.NP	231	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,69 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	232	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,70 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	233	KANCELÁŘ	19,8 m ²	59,32 m ³	4	25 m ³ /h	1,7	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,7	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,7
4.NP	234	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,92 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	235	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,92 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	236	KANCELÁŘ	14,3 m ²	42,82 m ³	3	25 m ³ /h	1,8	75 m ³ /h	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,8
4.NP	237	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,69 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	238	KANCELÁŘ	14,1 m ²	42,15 m ³	3	25 m ³ /h	1,8	75 m ³ /h	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,8
4.NP	240	KANCELÁŘ	22,2 m ²	66,66 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	244	KANCELÁŘ	22,9 m ²	68,60 m ³	5	25 m ³ /h	1,8	125 m ³ /h	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8	0 m ³ /h	125 m ³ /h	1,8
4.NP	245	KANCELÁŘ	21,6 m ²	64,92 m ³	4	25 m ³ /h	1,5	100 m ³ /h	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5	0 m ³ /h	100 m ³ /h	1,5
4.NP	248	KANCELÁŘ	14,3 m ²	42,82 m ³	2	25 m ³ /h	1,2	50 m ³ /h	0 m ³ /h	50 m ³ /h	1,2	0 m ³ /h	50 m ³ /h	1,2
4.NP	341	CHODBA - RECEPCE	171,5 m ²	595,39 m ³	11	25 m ³ /h	0,5	275 m ³ /h	0 m ³ /h	2780 m ³ /h	4,7	0 m ³ /h	2780 m ³ /h	4,7
5.NP														
5.NP	39a	JEDNACÍ MÍSTNOST	88,1 m ²	377,74 m ³	45	30 m ³ /h	3,6	1350 m ³ /h	0 m ³ /h	1350 m ³ /h	3,6	0 m ³ /h	1350 m ³ /h	3,6
5.NP	159 A	ZÁZEMÍ SÍNĚ	17,3 m ²	51,80 m ³	3	25 m ³ /h	1,4	75 m ³ /h	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,4	0 m ³ /h	75 m ³ /h	1,4
5.NP	160	OBŘADNÍ SÍŇ	189,7 m ²	809,45 m ³	50	30 m ³ /h	1,9	1500 m ³ /h	0 m ³ /h	1500 m ³ /h	1,9	0 m ³ /h	1500 m ³ /h	1,9
5.NP	161	PŘEDSÁLÍ	56,9 m ²	226,64 m ³	30	30 m ³ /h	4,0	900 m ³ /h	0 m ³ /h	900 m ³ /h	4,0	0 m ³ /h	900 m ³ /h	4,0

Tabulka prostorů – ostatních - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného do jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod	Maximální teplota prostoru (odvod tepelné zátěže)
1.PP											
1.PP	12	ARCHIV	22,5 m²	71,76 m³	80 m³/h	80 m³/h	1,1	80 m³/h	80 m³/h	1,1	
1.PP	15	ARCHIV	15,8 m²	50,87 m³	60 m³/h	60 m³/h	1,2	60 m³/h	60 m³/h	1,2	
1.PP	242	ARCHIV	47,5 m²	151,49 m³	160 m³/h	160 m³/h	1,1	160 m³/h	160 m³/h	1,1	
1.PP	243	ARCHIV	74,2 m²	237,21 m³	240 m³/h	240 m³/h	1,0	240 m³/h	240 m³/h	1,0	
1.PP	252.001	ÚKLIDOVÁ KOMORA	11,5 m²	35,06 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	1,4	
1.PP	254.001	TECHNOLOGIE	89,9 m²	238,70 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	110 m³/h	110 m³/h	0,5	
1.PP	254.002a	NÁDRŽ SHZ	102,4 m²	304,06 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	254.002b	STROJOVNÁ SHZ	38,0 m²	116,02 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	70 m³/h	70 m³/h	0,6	
1.PP	254.003	KOTELNA	117,0 m²	347,46 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	776 m³/h	776 m³/h	2,2	
1.PP	254.004	SKLAD	32,0 m²	102,84 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	20 m³/h	20 m³/h	0,2	
1.PP	254.005	ROZVODNA NN	20,4 m²	63,14 m³	2470 m³/h	2470 m³/h	39,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	35 °C
1.PP	254.006	POŽÁRNÍ ROZVODNA	4,2 m²	13,12 m³	0 m³/h	850 m³/h	64,8	850 m³/h	850 m³/h	64,8	35 °C
1.PP	254.007	GB BATERIE	2,6 m²	8,31 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	22 °C
1.PP	254.008	TECHNOLOGIE	51,6 m²	194,93 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	100 m³/h	100 m³/h	0,5	
1.PP	300	PARKING	1720,4 m²	5334,13 m³	0 m³/h	6370 m³/h	1,2	3050 m³/h	3900 m³/h	0,7	
1.PP	301	SKLAD	3,1 m²	10,04 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	302	SKLAD	3,4 m²	11,09 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	303	SKLAD	3,2 m²	10,26 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	304	SKLAD	3,2 m²	10,24 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	306	SCHODIŠTĚ A	22,8 m²	69,99 m³	0 m³/h	300 m³/h	4,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	308	SCHODIŠTĚ B	22,6 m²	94,80 m³	0 m³/h	300 m³/h	3,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	309	CHODBA	11,4 m²	39,89 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	309.1	OPERÁTOŘI	5,0 m²	11,57 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	310	CHODBA	6,7 m²	23,45 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	J04	ŠACHTA	5,4 m²	113,83 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	J04	ŠACHTA	5,4 m²	19,64 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	J05	ŠACHTA	2,1 m²	55,68 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	J06	ŠACHTA	0,9 m²	24,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	19200 m³/h	779,7	
1.PP	J11	ŠACHTA	1,8 m²	45,21 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	J12	ŠACHTA	0,6 m²	14,78 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,1 m²	81,20 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,3 m²	112,26 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	V3	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,1 m²	79,55 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.PP	V4	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,3 m²	109,98 m³	0 m³/h	6580 m³/h	59,8	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP											
1.NP	56	SPISOVNÁ	10,0 m²	30,14 m³	50 m³/h	50 m³/h	1,7	0 m³/h	50 m³/h	1,7	
1.NP	164	ARCHIV	49,8 m²	242,00 m³	255 m³/h	255 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	167	SKLAD	9,9 m²	50,02 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	169	SKLAD	9,9 m²	49,96 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	177.101	DATOVÝ ROZVADĚČ	5,7 m²	28,82 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	4,9	35 °C
1.NP	250.01	ZÁDVEŘÍ	11,7 m²	49,34 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	250.02-2	VSTUPNÍ HALA-2	157,5 m²	473,72 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	590 m³/h	1,2	
1.NP	250.03	DISPEČINK/OSTRAHA	14,4 m²	43,16 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	1,9	
1.NP	250.04	REZERVA DISPEČINKU	12,5 m²	37,57 m³	80 m³/h	80 m³/h	2,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	251.02	ZÁDVEŘÍ	16,3 m²	66,23 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	251.03	FOYER	85,0 m²	336,32 m³	940 m³/h	940 m³/h	2,8	0 m³/h	70 m³/h	0,2	
1.NP	251.04	ŠATNA	12,8 m²	50,78 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	70 m³/h	70 m³/h	1,4	
1.NP	251.05	SKLAD/ŠATNA	13,4 m²	40,34 m³	70 m³/h	70 m³/h	1,7	70 m³/h	70 m³/h	1,7	
1.NP	251.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,1 m²	27,27 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	40 m³/h	40 m³/h	1,5	35 °C
1.NP	252.101a	WC MUŽI	3,9 m²	10,50 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	2,9	
1.NP	252.101b	WC MUŽI	3,8 m²	10,16 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,9	
1.NP	252.101c	WC MUŽI	1,7 m²	4,53 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	11,0	
1.NP	252.102	WC ŽENY	7,9 m²	21,45 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	130 m³/h	130 m³/h	6,1	
1.NP	252.103	WC ŽENY INVALIDA	4,0 m²	10,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,6	
1.NP	252.104	WC MUŽI INVALIDA	4,0 m²	10,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,6	
1.NP	252.105	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,6 m²	28,32 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	1,8	
1.NP	252.106a	WC ŽENY	7,8 m²	21,20 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	1,4	
1.NP	252.106b	WC ŽENY	4,2 m²	11,38 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,4	
1.NP	252.106c	WC ŽENY	2,3 m²	6,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	8,1	
1.NP	252.107a	WC MUŽI	10,8 m²	29,58 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	2,7	
1.NP	252.107b	WC MUŽI	4,2 m²	11,44 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,4	
1.NP	252.107c	WC MUŽI	2,0 m²	5,34 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	9,4	
1.NP	252.108	KUCHYŇKA	14,3 m²	38,73 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	2,1	
1.NP	252.109	COPY	5,7 m²	17,01 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,9	
1.NP	252.110	WC MUŽI	20,3 m²	55,31 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	180 m³/h	180 m³/h	3,3	
1.NP	252.111	WC ŽENY	12,8 m²	35,22 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	130 m³/h	130 m³/h	3,7	
1.NP	252.112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,3 m²	11,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	252.113	PŘEDSÍŇ WC	9,7 m²	26,20 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	830 m³/h	31,7	
1.NP	252.114	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,6 m²	12,65 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,0	
1.NP	252.115a	WC ŽENY	8,5 m²	22,98 m³	0 m³/h	340 m³/h	14,8	90 m³/h	90 m³/h	3,9	
1.NP	252.115b	WC ŽENY	14,1 m²	38,09 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	250 m³/h	250 m³/h	6,6	
1.NP	252.115c	WC ŽENY	4,1 m²	11,07 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
1.NP	252.116a	WC MUŽI	9,6 m²	25,89 m³	0 m³/h	390 m³/h	15,1	90 m³/h	140 m³/h	5,4	
1.NP	252.116b	WC MUŽI	22,0 m²	59,51 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	250 m³/h	250 m³/h	4,2	
1.NP	252.116c	WC MUŽI	4,1 m²	11,13 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
1.NP	254.101	ROZVODNA NN	5,3 m²	25,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	5,4	35 °C
1.NP	254.102	ROZVODNA NN	4,7 m²	23,76 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	5,9	35 °C
1.NP	254.103	ROZVODNA ODBĚRATELE	8,0 m²	40,50 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	710 m³/h	0 m³/h	0,0	35 °C
1.NP	254.104	ROZVODNA PRE	8,4 m²	42,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	510 m³/h	0 m³/h	0,0	35 °C
1.NP	254.105	TRAFOSTANICE 1	7,7 m²	38,91 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	4510 m³/h	4510 m³/h	115,9	40 °C
1.NP	254.106	TRAFOSTANICE 2	7,9 m²	39,79 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	4510 m³/h	4510 m³/h	113,3	40 °C
1.NP	254.107	Ústředna OTK	0,5 m²	2,94 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	255.02	VÝDEJ JÍDEL	12,1 m²	36,18 m³	0 m³/h	2000 m³/h	55,3	2000 m³/h	2000 m³/h	55,3	
1.NP	255.04	ÚKLID	1,3 m²	3,65 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	13,7	
1.NP	255.05	VARNA	57,7 m²	173,25 m³	8450 m³/h	8450 m³/h	48,8	6440 m³/h	2000 m³/h	11,5	
1.NP	255.06	SKLAD NÁPOJŮ	10,8 m²	29,21 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	120 m³/h	120 m³/h	4,1	
1.NP	255.07	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	14,5 m²	39,30 m³	290 m³/h	570 m³/h	14,5	470 m³/h	470 m³/h	12,0	

Tabulka prostorů – ostatních - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného do jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod	Maximální teplota prostoru (odvod tepelné zátěže)
1.NP	255.08	SKLAD TERMPORTŮ	14,1 m²	38,15 m³	180 m³/h	180 m³/h	4,7	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	255.09	CHODBA	19,5 m²	52,73 m³	450 m³/h	550 m³/h	10,4	0 m³/h	550 m³/h	10,4	
1.NP	255.10	ŠATNA ŽENY	3,7 m²	10,13 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	150 m³/h	14,8	
1.NP	255.11	WC/SPRCHA ŽENY	3,6 m²	10,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	14,7	
1.NP	255.12	ŠATNA MUŽI	4,2 m²	11,24 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	150 m³/h	13,3	
1.NP	255.13	WC/SPRCHA MUŽI	3,6 m²	10,16 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	14,8	
1.NP	255.15	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4,3 m²	11,69 m³	150 m³/h	150 m³/h	12,8	150 m³/h	150 m³/h	12,8	
1.NP	255.16	CHLAZENÝ BOX ZELENINA	4,1 m²	20,65 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	255.17	CHLAZENÝ BOX MASO	4,9 m²	24,97 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	255.18	CHODBA	7,5 m²	20,22 m³	0 m³/h	200 m³/h	9,9	200 m³/h	200 m³/h	9,9	
1.NP	255.19	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	9,4 m²	25,31 m³	100 m³/h	100 m³/h	4,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	256.02	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	15,5 m²	46,50 m³	0 m³/h	620 m³/h	13,3	420 m³/h	620 m³/h	13,3	
1.NP	256.03	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	5,9 m²	15,94 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	150 m³/h	9,4	
1.NP	256.04	ŠATNA	4,9 m²	13,36 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	100 m³/h	150 m³/h	11,2	
1.NP	256.05	ÚKLID	1,4 m²	6,96 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	7,2	
1.NP	256.06a	WC	2,6 m²	7,32 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	6,8	
1.NP	257.01	KOLÁRNA	25,3 m²	75,93 m³	360 m³/h	360 m³/h	4,7	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	257.02a	SPRCHA	3,9 m²	10,49 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	60 m³/h	5,7	
1.NP	257.02b	SPRCHA	2,2 m²	5,87 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	25,5	
1.NP	257.02c	SPRCHA	2,2 m²	5,87 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	25,5	
1.NP	260.01	OBCHOD	92,3 m²	370,82 m³	730 m³/h	730 m³/h	2,0	730 m³/h	730 m³/h	2,0	
1.NP	260.02	OBCHOD	33,3 m²	133,42 m³	270 m³/h	270 m³/h	2,0	270 m³/h	270 m³/h	2,0	
1.NP	260.03	OBCHOD	33,5 m²	134,25 m³	270 m³/h	270 m³/h	2,0	270 m³/h	270 m³/h	2,0	
1.NP	311	SCHODIŠTĚ C	14,2 m²	35,82 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	312a	CHODBA	38,1 m²	130,28 m³	0 m³/h	8400 m³/h	64,5	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	314	CHODBA	28,7 m²	77,50 m³	0 m³/h	725 m³/h	9,4	0 m³/h	725 m³/h	9,4	
1.NP	315	SCHODIŠTĚ B	23,0 m²	109,73 m³	0 m³/h	4610 m³/h	42,0	50 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	316	CHODBA	43,2 m²	116,67 m³	75 m³/h	215 m³/h	1,8	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	316.1	Ústředna EPS	0,5 m²	1,51 m³	70 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	25 °C
1.NP	401	ZÁVĚTRÍ	6,2 m²	31,68 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J02	ŠACHTA	0,9 m²	19,98 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J07	ŠACHTA	1,6 m²	30,08 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J08	ŠACHTA	2,7 m²	13,71 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J10	ŠACHTA	1,6 m²	31,37 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J13	ŠACHTA	5,0 m²	110,01 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J14	ŠACHTA	1,0 m²	5,00 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J16	ŠACHTA	0,1 m²	0,30 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J18	ŠACHTA	0,8 m²	15,65 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
1.NP	J19	ŠACHTA	0,3 m²	5,36 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP											
2.NP	60	SKLAD POLICIE	11,2 m²	40,27 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	80	SKLAD	15,2 m²	54,63 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	82	ARCHIV	149,5 m²	506,55 m³	450 m³/h	450 m³/h	0,9	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	123	ARCHIV	17,1 m²	57,34 m³	70 m³/h	70 m³/h	1,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	140	ARCHIV	40,6 m²	134,60 m³	140 m³/h	140 m³/h	1,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	177	SERVEROVNA	22,6 m²	81,36 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	70 m³/h	70 m³/h	0,9	
2.NP	177.201	DATOVÝ ROZVADĚČ	10,0 m²	36,11 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	3,9	
2.NP	178.201	DATOVÝ ROZVADĚČ	5,5 m²	19,71 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,1	
2.NP	252.201	PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST	3,1 m²	8,36 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
2.NP	252.202a	WC ŽENY	8,4 m²	22,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	1,3	
2.NP	252.202c	WC ŽENY	2,2 m²	5,87 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	8,5	
2.NP	252.202d	WC ŽENY	4,0 m²	10,90 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,6	
2.NP	252.203a	WC MUŽI	6,3 m²	16,98 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	60 m³/h	3,5	
2.NP	252.203c	WC MUŽI	4,0 m²	10,90 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,6	
2.NP	252.204a	WC MUŽI	3,1 m²	8,47 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,5	
2.NP	252.204b	WC MUŽI	7,5 m²	20,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,5	
2.NP	252.204c	WC MUŽI	4,1 m²	11,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
2.NP	252.204d	WC MUŽI	2,0 m²	5,34 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	9,4	
2.NP	252.205a	WC ŽENY	3,1 m²	8,43 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
2.NP	252.205b	WC ŽENY	4,7 m²	12,61 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	252.205c	WC ŽENY	2,3 m²	6,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	8,1	
2.NP	252.205d	WC ŽENY	4,1 m²	11,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
2.NP	252.206	KUCHYŇKA	14,2 m²	42,45 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	1,9	
2.NP	252.207	COPY	5,7 m²	20,69 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,4	
2.NP	252.208a	WC ŽENY	8,0 m²	21,67 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	60 m³/h	2,8	
2.NP	252.209a	WC MUŽI	4,5 m²	12,21 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	2,5	
2.NP	252.209b	WC MUŽI	10,2 m²	27,56 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	5,4	
2.NP	252.209d	WC ŽENY	11,0 m²	29,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	200 m³/h	200 m³/h	6,7	
2.NP	252.210	KUCHYŇKA	14,7 m²	44,13 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	90 m³/h	90 m³/h	2,0	
2.NP	252.211	COPY	5,7 m²	22,75 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,2	
2.NP	252.212	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,1 m²	14,83 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	3,4	
2.NP	254.201	ROZVODNA NN	5,3 m²	19,01 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,4	
2.NP	254.202	ROZVODNA NN	4,7 m²	16,99 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	8,2	
2.NP	321	CHODBA HALA	49,4 m²	135,39 m³	0 m³/h	800 m³/h	5,9	0 m³/h	800 m³/h	5,9	
2.NP	322	CHODBA HALA	24,6 m²	66,52 m³	0 m³/h	2530 m³/h	38,0	0 m³/h	2530 m³/h	38,0	
2.NP	324	SCHODIŠTĚ A	23,3 m²	64,78 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	325	CHODBA	180,5 m²	650,90 m³	0 m³/h	5055 m³/h	7,8	0 m³/h	4925 m³/h	7,6	
2.NP	326	SCHODIŠTĚ C	15,2 m²	50,97 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	327	CHODBA	115,6 m²	416,51 m³	0 m³/h	2980 m³/h	7,2	0 m³/h	2980 m³/h	7,2	
2.NP	328	CHODBA	17,3 m²	62,11 m³	30 m³/h	30 m³/h	0,5	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	329	SCHODIŠTĚ B	23,0 m²	63,94 m³	0 m³/h	4610 m³/h	72,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
2.NP	J20	ŠACHTA	0,1 m²	1,27 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP											
3.NP	66	SPIISOVNA	20,5 m²	61,38 m³	40 m³/h	40 m³/h	0,7	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	97	ARCHIV	29,5 m²	98,58 m³	100 m³/h	100 m³/h	1,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	122	ARCHIV	17,2 m²	57,64 m³	60 m³/h	60 m³/h	1,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	124	ARCHIV	16,1 m²	54,01 m³	60 m³/h	60 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	168	ARCHIV	43,2 m²	144,40 m³	150 m³/h	150 m³/h	1,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	

Tabulka prostorů – ostatních - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného do jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod	Maximální teplota prostoru (odvod tepelné zátěže)
3.NP	178	SERVEROVNA	16,3 m²	58,88 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	0,8	
3.NP	178.301	DATOVÝ ROZVADĚČ	11,6 m²	41,78 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	3,4	35 °C
3.NP	180	ARCHIV	9,5 m²	31,97 m³	40 m³/h	40 m³/h	1,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	210	ARCHIV	9,3 m²	31,27 m³	40 m³/h	40 m³/h	1,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	211	SKLAD	9,5 m²	34,40 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	219	ARCHIV	11,1 m²	37,37 m³	40 m³/h	40 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	220	SKLAD	9,9 m²	35,86 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	229	ARCHIV	5,4 m²	18,26 m³	20 m³/h	20 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	252.301	KUCHYŇKA	22,6 m²	67,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	130 m³/h	130 m³/h	1,9	
3.NP	252.302	COPY	5,7 m²	20,43 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,4	
3.NP	252.303	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,6 m²	23,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,1	
3.NP	252.304a	WC ŽENY	3,1 m²	8,43 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
3.NP	252.304b	WC ŽENY	4,7 m²	12,72 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	100 m³/h	7,9	
3.NP	252.304c	WC ŽENY	2,3 m²	6,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	8,1	
3.NP	252.304d	WC ŽENY	4,2 m²	11,39 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,4	
3.NP	252.305a	WC MUŽI	3,1 m²	8,41 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
3.NP	252.305b	WC MUŽI	7,5 m²	20,17 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	150 m³/h	7,4	
3.NP	252.305c	WC MUŽI	4,2 m²	11,44 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,4	
3.NP	252.305d	WC MUŽI	2,0 m²	5,34 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	9,4	
3.NP	252.306a	WC ŽENY	8,4 m²	22,70 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	60 m³/h	2,6	
3.NP	252.306b	WC ŽENY	10,7 m²	29,02 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	200 m³/h	400 m³/h	13,8	
3.NP	252.307a	WC MUŽI	4,6 m²	12,43 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	2,4	
3.NP	252.307b	WC MUŽI	10,2 m²	27,66 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	250 m³/h	9,0	
3.NP	252.308	KUCHYŇKA	12,9 m²	38,71 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	2,1	
3.NP	252.309	COPY	5,0 m²	17,87 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,8	
3.NP	254.301	ROZVODNA NN	5,3 m²	18,97 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,4	35 °C
3.NP	254.302	ROZVODNA NN	5,4 m²	19,58 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,1	35 °C
3.NP	259.11	CHODBA	57,5 m²	155,25 m³	0 m³/h	2955 m³/h	19,0	0 m³/h	4535 m³/h	29,2	
3.NP	259.11b	CHODBA	9,7 m²	26,30 m³	0 m³/h	875 m³/h	33,3	0 m³/h	875 m³/h	33,3	
3.NP	259.12a	WC ŽENY	13,5 m²	36,37 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	130 m³/h	280 m³/h	7,7	
3.NP	259.12b	WC ŽENY	4,0 m²	10,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,6	
3.NP	259.13a	WC MUŽI	2,9 m²	7,77 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,9	
3.NP	259.13b	WC MUŽI	11,2 m²	30,27 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	100 m³/h	200 m³/h	6,6	
3.NP	259.13c	WC MUŽI	4,1 m²	11,18 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
3.NP	259.15	COPY/KUCHYŇE	10,4 m²	37,46 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	80 m³/h	2,1	
3.NP	331	CHODBA	17,7 m²	48,15 m³	0 m³/h	3265 m³/h	67,8	0 m³/h	3235 m³/h	67,2	
3.NP	332	SCHODBA	148,4 m²	535,85 m³	0 m³/h	3705 m³/h	6,9	0 m³/h	3715 m³/h	6,9	
3.NP	333	SCHODIŠTĚ A	23,2 m²	64,69 m³	0 m³/h	4200 m³/h	64,9	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	334	CHODBA	128,4 m²	462,85 m³	0 m³/h	2460 m³/h	5,3	0 m³/h	880 m³/h	1,9	
3.NP	335	SCHODIŠTĚ C	18,3 m²	62,12 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	336	CHODBA	25,0 m²	90,14 m³	40 m³/h	40 m³/h	0,4	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	337	SCHODIŠTĚ B	23,0 m²	63,94 m³	0 m³/h	4610 m³/h	72,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
3.NP	J17	ŠACHTA	0,8 m²	13,00 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP											
4.NP	6	SKLAD	10,1 m²	36,29 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	37	SKLAD	9,7 m²	34,77 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	38	SKLAD	9,8 m²	35,13 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	52	SPISOVNA	9,5 m²	28,54 m³	30 m³/h	30 m³/h	1,1	0 m³/h	30 m³/h	1,1	
4.NP	58	ARCHIV	19,5 m²	65,16 m³	70 m³/h	70 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	177.401	DATOVÝ ROZVADĚČ	11,8 m²	43,00 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	3,3	35 °C
4.NP	178.401	DATOVÝ ROZVADĚČ	5,5 m²	18,42 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,6	35 °C
4.NP	179	SKLAD	51,2 m²	184,56 m³	40 m³/h	40 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	188	ARCHIV	10,3 m²	34,58 m³	40 m³/h	40 m³/h	1,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	195	ARCHIV	15,0 m²	53,87 m³	60 m³/h	60 m³/h	1,1	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	198	SKLAD	7,8 m²	28,26 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,4	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	199	SKLAD	8,5 m²	30,42 m³	10 m³/h	70 m³/h	2,3	0 m³/h	70 m³/h	2,3	
4.NP	239	SKLAD	30,2 m²	108,84 m³	20 m³/h	70 m³/h	0,6	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	246	SKLAD	13,3 m²	48,48 m³	10 m³/h	10 m³/h	0,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	247	DÍLNA	21,0 m²	75,71 m³	130 m³/h	130 m³/h	1,7	130 m³/h	130 m³/h	1,7	
4.NP	249	SKLAD	19,2 m²	70,39 m³	20 m³/h	20 m³/h	0,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	252.401a	WC ŽENY	6,1 m²	16,54 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	1,8	
4.NP	252.401b	WC ŽENY	6,9 m²	18,57 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	100 m³/h	200 m³/h	10,8	
4.NP	252.402a	WC MUŽI	5,4 m²	14,69 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	2,0	
4.NP	252.402b	WC MUŽI	6,5 m²	17,64 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	130 m³/h	7,4	
4.NP	252.403	KUCHYŇKA	10,7 m²	32,03 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	70 m³/h	70 m³/h	2,2	
4.NP	252.404a	WC ŽENY	3,1 m²	8,41 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
4.NP	252.404b	WC ŽENY	7,1 m²	19,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	150 m³/h	7,8	
4.NP	252.404d	WC ŽENY	4,1 m²	11,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
4.NP	252.405a	WC MUŽI	3,1 m²	8,40 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	3,6	
4.NP	252.405b	WC MUŽI	9,5 m²	25,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	100 m³/h	200 m³/h	7,8	
4.NP	252.405c	WC MUŽI	4,1 m²	11,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	4,5	
4.NP	252.406	KUCHYŇKA	13,7 m²	41,04 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	90 m³/h	90 m³/h	2,2	
4.NP	252.408	COPY	5,5 m²	20,14 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,5	
4.NP	252.408a	WC ŽENY	8,0 m²	21,66 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	60 m³/h	60 m³/h	2,8	
4.NP	252.408b	WC ŽENY	11,0 m²	29,63 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	200 m³/h	200 m³/h	6,8	
4.NP	252.409a	WC MUŽI	4,5 m²	12,21 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	30 m³/h	30 m³/h	2,5	
4.NP	252.409b	WC MUŽI	10,2 m²	27,53 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	150 m³/h	150 m³/h	5,4	
4.NP	252.410	KUCHYŇKA	12,8 m²	34,43 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	80 m³/h	80 m³/h	2,3	
4.NP	252.411	COPY	5,0 m²	17,93 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,8	
4.NP	252.412	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,1 m²	21,91 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	50 m³/h	50 m³/h	2,3	
4.NP	254.401	ROZVODNA NN	5,3 m²	17,75 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	7,9	35 °C
4.NP	254.402	ROZVODNA NN	4,7 m²	17,42 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	140 m³/h	140 m³/h	8,0	35 °C
4.NP	261	ZÁZEMÍ RECEPCE	7,8 m²	23,35 m³	30 m³/h	30 m³/h	1,3	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	342	SCHODIŠTĚ A	23,2 m²	64,71 m³	0 m³/h	4200 m³/h	64,9	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	343	CHODBA	148,7 m²	538,20 m³	0 m³/h	2800 m³/h	5,2	0 m³/h	2675 m³/h	5,0	
4.NP	344	SCHODIŠTĚ C	19,6 m²	71,28 m³	0 m³/h	0 m³/h	0,0	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	345	CHODBA	168,1 m²	607,30 m³	0 m³/h	4405 m³/h	7,3	0 m³/h	4655 m³/h	7,7	
4.NP	346	CHODBA	17,8 m²	48,00 m³	40 m³/h	40 m³/h	0,8	0 m³/h	0 m³/h	0,0	
4.NP	347	SCHODIŠTĚ B	23,0 m²	68,63 m³	0 m³/h	4610 m³/h	67,2	0 m³/h	0 m³/h	0,0	

Tabulka prostorů – ostatních - Radnice Praha 12 - DSPS - 21.3.2021

Podlaží	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Objem	Specifikovaný přívod čerstvého vzduchu	Celkový přívod vzduchu (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) přívod (vč. vzduchu přivedeného z jiné místnosti)	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	Celkový tok odváděného vzduchu (vč. vzduchu přivedeného do jiné místnosti)	Celková frekvence výměny vzduchu (1/h) odvod	Maximální teplota prostoru (odvod tepelné zátěže)
4.NP	504	REZERVNÍ SKLAD	12,8 m ²	46,07 m ³	30 m ³ /h	30 m ³ /h	0,7	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	
4.NP	505	REZERVNÍ SKLAD	14,2 m ²	52,50 m ³	30 m ³ /h	30 m ³ /h	0,6	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	
5.NP											
5.NP	39c	REZERVNÍ SKLAD	13,4 m ²	57,42 m ³	0 m ³ /h	270 m ³ /h	4,7	0 m ³ /h	270 m ³ /h	4,7	
5.NP	40	KUCHYŇKA	22,1 m ²	66,19 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	140 m ³ /h	140 m ³ /h	2,1	
5.NP	252.501a	WC MUŽI	6,4 m ²	17,44 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	60 m ³ /h	60 m ³ /h	3,4	
5.NP	252.501b	WC MUŽI	4,0 m ²	10,90 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	50 m ³ /h	50 m ³ /h	4,6	
5.NP	252.502a	WC ŽENY	8,3 m ²	22,48 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	30 m ³ /h	30 m ³ /h	1,3	
5.NP	252.502b	WC ŽENY	2,2 m ²	5,96 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	50 m ³ /h	50 m ³ /h	8,4	
5.NP	252.502c	WC ŽENY	4,0 m ²	10,92 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	50 m ³ /h	50 m ³ /h	4,6	
5.NP	252.503	PŘEBALOVACÍ BOX	3,1 m ²	8,36 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	30 m ³ /h	30 m ³ /h	3,6	
5.NP	252.504	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,9 m ²	9,38 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	50 m ³ /h	50 m ³ /h	5,3	
5.NP	254.501	STROJOVNA VZT	60,6 m ²	258,73 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	
5.NP	254.502	STROJOVNA CHLAZENÍ	48,7 m ²	207,27 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	
5.NP	254.503	STROJOVNA VZT	71,7 m ²	306,82 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	0 m ³ /h	21000 m ³ /h	68,4	
5.NP	254.504	ROZVODNA NN	2,8 m ²	8,31 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	70 m ³ /h	70 m ³ /h	8,4	
5.NP	262a	SKLAD	12,9 m ²	55,55 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	10 m ³ /h	10 m ³ /h	0,2	
5.NP	262b	SKLAD	3,0 m ²	14,21 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	5 m ³ /h	5 m ³ /h	0,4	
5.NP	351	CHODBA	37,0 m ²	147,24 m ³	350 m ³ /h	1635 m ³ /h	11,1	0 m ³ /h	1565 m ³ /h	10,6	
5.NP	352	CHODBA	7,2 m ²	21,86 m ³	0 m ³ /h	1425 m ³ /h	65,2	0 m ³ /h	1425 m ³ /h	65,2	
5.NP	353	SCHODIŠTĚ A	23,5 m ²	75,98 m ³	0 m ³ /h	4200 m ³ /h	55,3	0 m ³ /h	300 m ³ /h	3,9	
5.NP	354	SCHODIŠTĚ B	14,6 m ²	55,86 m ³	0 m ³ /h	4610 m ³ /h	82,5	0 m ³ /h	300 m ³ /h	5,4	
5.NP	405	TERASA	26,7 m ²	509,70 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	
5.NP	254 V	TECHNOLOGICKÁ TERASA	130,9 m ²	547,23 m ³	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	0 m ³ /h	0 m ³ /h	0,0	