



Zadavatel:

Městská část Praha 12

se sídlem Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ 143 00

IČO: 002 31 151

Veřejná zakázka:

„NOVÁ RADNICE“

Evidenční číslo VZ: 634155

DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI Č. 3

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“).

Městská část Praha 12, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupený v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne 23. 6. 2016 žádost o dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost (a dotaz v ní uvedený) poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1 (citace)

Zájemce v zájmu zajištění právní jistoty a s cílem vyloučit pochybnosti výkladu jednotlivých ustanovení Kvalifikační dokumentace na VZ tímto žádá o vysvětlení a upřesnění obecně stanoveného Technického kvalifikačního předpokladu (čl. 5.1.4 Kvalifikační dokumentace), a to co rozumí Zadavatel pod pojmem „nezávislý systém chlazení a nucené výměny vzduchu a sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních funkčních systémů u moderní administrativní budovy“.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu předně uvádí, že termín „*nezávislý systém chlazení a nucené výměny vzduchu a sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních funkčních systémů*“ byl v kvalifikační dokumentaci výše nadepsané veřejné zakázky uveden pro konkretizaci a vymezení toho, co zadavatel obecně považuje, s ohledem na předmět této veřejné zakázky, za technologii určenou pro moderní administrativní budovu, a to především pro účely prokazování technických kvalifikačních předpokladů ze strany jednotlivých zájemců.

Zadavatel k tomu dále dodává, že pod jednotlivými termíny (pojmy) rozumí to, s čím jsou tyto termíny (pojmy) v technické praxi obvykle spojovány. V obecné rovině tak zadavatel konstatuje, že pod termínem:

a) „*nezávislý systém chlazení*“ rozumí čtyřcestnou klimatizaci s interiérovými jednotkami, kdy interiérové jednotky jsou přednostně ovládány lokálně po definovaných prostorových celcích (kancelářské plochy) a chladicí zdroje jsou ovládány centrálně. Systém navržen především dle požadavků normy ČSN 12 7010.

b) „*nucené výměny vzduchu*“ rozumí mechanické větrání, systém navržen především dle požadavků normy ČSN 12 7010.

c) „*sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních funkčních systémů*“ se rozumí systém měření a regulace budovy, který zajišťuje centrální řízení provozu strojoven technických jednotek (topení, chlazení, stínící prvky fasády, osvětlení, vzduchotechniky, výtahy). Systém měření a regulace představuje řešení s plnou integrací všech systémů do plně centralizovaného systému.

V Praze dne 29. 6. 2016

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Markéta Olmerová